


3.N.P.




Legenda:

- ▲ Dvojčíslo zázuska
- ▲ El. vývod 1-fázový
- ▲ El. vývod 3-fázový
- Instalační krabice s přípojnici PA
- ✕ Jednopolový vypínač se signálkou
- ✕ Křížový vypínač
- ⊗ Elektrostátický vodivá podlaha
- ➡ Pohybové čidlo
- ⊞ Soumrakový spínač
- ⊞ Sériový vypínač
- ⊞ Sériový vypínač dvojité
- ⊞ Sériový vypínač dvoupolový
- ⊞ Sériový přepínač střídaný
- ⊞ Sériový vypínač
- ⊞ Sériový vypínač IP44
- ⊞ Tahový vypínač
- ⊞ Tlačítkový ovladač
- ⬤ Tlačítkový ovladač s omezeným přístupem, TS+CS
- ⬤ Třída zázuska
- ⬤ Vypínač
- ⬤ Vypínač IP44
- ⬤ Vícenásobná zázuska
- ⬤ Zázuska
- ⬤ Zázuska IP44
- ⬤ Zázuska vyrovnání potenciálu
- ⬤ Zázusková skříň
- ⬤ Světlo, Led
- ⬤ Světlo nouzového osvětlení s vlastním zdrojem, 60min
- ⬤ Led světlo
- ⬤ Ventilátor
- ⬤ Baterie automatických dveří
- ⬤ Rozvaděč
- ⬤ Kabelové rozvody CXKH-R-U) 3x1,5
- ⬤ Kabelové rozvody CXKH-R-U) 3x2,5
- ⬤ Kabelové rozvody CXKH-R-J - napájení Rx
- ⬤ Rozvody pro uzemnění
- ⬤ Kabelové rozvody CXKH-V-J - požární zařízení

SYSTÉM OZNAČOVÁNÍ EL. OBVODŮ



SYSTÉM OZNAČOVÁNÍ EL. OBVODŮ



NAŘÍZENÍ SOUSTAVY: 3-PEHN str. 230/400V, TN-S
OCHRANA PŘED GRIZEM EL. PROUDEM
DLE ČSN 2000-4-41 ed.3

NAŘÍZENÍ SOUSTAVY: 3-PEHN str. 230/400V, TN-S
OCHRANA PŘED GRIZEM EL. PROUDEM
DLE ČSN 2000-4-41 ed.3

Zodp.projektant:	Vypracoval:	Ing.David Kopeček	Číslo:
Ing.David Kopeček	Ing.David Kopeček	Nýřenská 1291/32	
Klient:	Karlovarský kraj	31200 Písek	
Stavba:	ZUBNÍ KLINIKA V NEMOCNICI CHEB	mob.: 603 853 363	
		Č. účtu: 00784125	
		www.elston.cz	
Místo:	K Nemocnici 1204, 350 02 Cheb	Datum:	11/2024
Výkres:	PŮDORYS ELEKTRONSTALACE 3.N.P.--světelné okruhy	Č. zakázky:	23-218
		Shrupk PD:	DPS
		Formát:	14xA4
		Měřítka:	1:50
		Číslo výkresu:	D.1.2.5.TPS EL.4