



Rozvaděč RMDU/4A-1.2



SKRINE ROZVADĚČE 08.RMDU-1.11:
PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE VESTAVNÁ DO NIKY
 (SKRIN S LÍMCEM PRO ZAŘZENÍ)
KRYTÍ: IP43/20
ROZMĚR NIKY: 800 x 1950 x 400 mm (š x v x h), (zděný parapet niky 150mm)
PARAPET NIKY: 150 mm
PŘÍVODY: HOREM
VÝVODY: HOREM
BARVA: DLE PD INTERIÉRU



ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-S, 3+PE+N, 3x 230/400 V, 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ



Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 1166/12
586 01 Jihlava
+420 567 312 451

ČÍSLO VÝKRESU
D1.01.1-34

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
2024-11

Nemocnice Karlovy Vary
Stavební úpravy pro usazení PET-CT

D1.01 Pavilon B
D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika

VYPRACOVAL
Ing. Petr Zacha
KONTROLOVAL
Ing. Petr Kremláček

NÁZEV VÝKRESU
Rozvaděč RMDU/4A-1.2

MĚŘÍTKO	FORMÁT
-	10x A4

Č.PARÉ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASÍ (DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb.)