



EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE TYP R15, PROVENÍ C

SVORKOVÁ SKŘÍŇ MX:

PROVEDENÍ "A": OCELOPLASTOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU

ROZMĚR: 362 x 462 x 88 mm

KRYTÍ: IP40

BARVA: BÍLÁ (RAL9003)

PROVEDENÍ "B": OCELOPLASTOVÁ ROZVODNICE DO DUTÝCH STĚN

ROZMĚR: 362 x 462 x 88 mm

KRYTÍ: IP40

BARVA: BÍLÁ (RAL9003)



Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 1166/12
586 01 Jihlava
+420 567 312 451

Nemocnice Karlovy Vary
Stavební úpravy pro usazení PET-CT

D1.01 Pavilon B D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika

VYPRACOVAL
Ing. Petr Zacha
KONTOLOVAL
Ing. Petr Kremláček

Č.PARÉ



ČÍSLO VÝKRESU
D1.01.1-37

REVIZE
R00

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
2024-11

STUPEŇ PD
DPS

NÁZEV VÝKRESU
Svorková skříň MX

MĚŘÍTKO
-

FORMÁT
1x A4

DATUM
11 / 2024