



- PS VO

St.1

Nx

OB1
-
- projektovaná pojistková skříň SP100 na sloup

stávající svítidlo na betonovém stožáru ČEZ

projektované světelné místo

stávající betonový sloup ČEZ

projektované zemní kabely VO

projektované vrchní rozvody VO

vrchní rozvody VN ČEZ

vrchní sdělovací vedení CETIN

projektovaná kabelová chránička

rozvodná soustava:
sít' TN-C; 3+PEN; ~50Hz; 400/230V
za stožárovou svorkovnicí TN-S; 1+PE+N;~50Hz; 230V
ochrana automatickým odpojením od zdroje:
dle ČSN 33 2000-4-41
ostatní potřebné údaje:
Technická zpráva

Kreslil:	Projektant:	Zodp. projektant:	<div>TRI-IN</div> <div>SPOLEČNOST PRO PORADENSTVÍ, PROJEKCI A DESIGN, s.r.o.</div>		
Pavel Moudrý	Pavel Moudrý	Jiří Šuk			
St.ú.:	Karlovy Vary		Karlovo náměstí 290/16,Nové Město, 120 00 Praha 2 IČ: 241 77 741, www.tri-in.cz, Cheb		
Obec:	Děpoltovice				
Investor:	Obec Děpoltovice č.p. 110, 362 25, Nová Role			Stupeň:	DUSP/PDPS
Akce:	III/2204 Modernizace silnice Děpoltovice-Odeř			Formát:	2xA4
Část:				Měřítko:	1:1000
				Datum:	10/2020
Obsah:	SITUACE SO 431			Č. zakázky:	1608118
				Č. přílohy:	D5.2
www.tri-in.cz					