



# KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

---

Název zadavatele: Karlovarský kraj  
Sídlo: Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary  
IČO: 70891168  
Č.j.: KK/2011/IN/25  
Vyřizuje: Jaroslav Štěpán

## Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek č. 1

veřejné zakázky

### „Výměna střešní krytiny na objektu skladu Horní Dvory“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P25V00000056**“

Dne 05.02.2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky „**Výměna střešní krytiny na objektu skladu Horní Dvory**“ prostřednictvím el. nástroje E-ZAK dotaz k zadávací dokumentaci v následujícím znění:

*Dobrý den, máme dotazy k následujícím položkám rozpočtu*

*1) Pol. 43- Mřížka ochranná větrací 125 mm - Výrobce vyrábí pouze rozměry 50 nebo 100 mm. Prosím o upřesnění, který typ použít a zda má obsahovat ochrannou síť.*

*2) Pol. 47- Plech trapézový 45 Pz barevný antikondenzační úprava tl. 0,6 mm - Výrobce vyrábí pouze tl. 0,5 nebo 0,7 mm. Jaký typ plechu máme ocenit?*

*3) Barva krytiny - výběr dle investora? Barva pak bude zvolena dle ceny z rozpočtu? Cenový rozptyl u povrchové úpravy je značný, prosíme o konkrétní specifikaci barevnosti a vzhledu.*

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávacích podmínek:

### Odpovědi na došlé dotazy:

Ad 1)

Větrací mřížky s výškou 125 mm jsou k dostání na trhu. Mřížka nemusí obsahovat ochrannou síť.

Ad2)

Ano, plech trapézový 45 Pz barevný s antikondenzační úpravou, tl. 0,6 mm uvedený v zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr, může být – při zachování požadované záruky v trvání 35 let - tloušťky min. 0,5 mm. V tomto směru byla opravena položka 47 výkazu výměr.

Ad3)

Povrchová úprava střešní krytiny musí být zvolena podle požadované délky záruky. Barevný odstín se zvolí podle druhu povrchové úpravy. Zadavatel se rozhodne pro barvu v základní cenové nabídce barev (bez příplatku) v tom nejsvětlejším odstínu.



# KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

---

**Na základě výše uvedené změny zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 19.02.2025 do 09:00 hodin.**

**V souvislosti s tím uveřejňuje zadavatel nový výkaz výměr a opravenou výzvu.**

Karlovy Vary 07.02.2025

Jaroslav Štěpán  
odbor investic  
oddělení veřejných zakázek