Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Martin Kuchař
č.j.: KK/2351/IN/25

# Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

## „Revitalizace objektu „C“, nemocnice Cheb“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **P24V00000991**

evidenční číslo ve VVZ: **Z2025-003273**

Dne 10. února 2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

**Dotaz č.1:**

V listu I.1.1a – Bourací práce je položka č. 25 – Likvidace kovového odpadu kpl -1. Je takto správně? Prosíme o vysvětlení, nebo případnou úpravu soupisu prací.

***Odpověď zadavatele:***
*Položka upravena ve výkazu výměr – změna měrné jednotky na kg a výměry na 1.000,-. Skutečnost bude vykázána dle vážních lístků během realizace stavby. Publikováno v revizi VV, viz příloha.*

**Dotaz č.2:**

V listu venkovních úprav je položka č. 4 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 0,000. Je takto správně?
Prosíme o vysvětlení, nebo případnou úpravu soupisu prací.

***Odpověď zadavatele:***
*Položka zrušena. Publikováno v revizi VV, viz příloha.*

**Dotaz č.3:**

V listu II.1.2.2 – ZTI je položka č. 71 Ekologická likvidace odpadů – k čemu se tato položka váže? Pokud zde má být, neměla by být i v listu I.1.2.2 – ZTI?
Prosíme o vysvětlení, nebo případnou úpravu soupisu prací.

***Odpověď zadavatele:***
*Položka zrušena, jedná se o duplicitu II.1.1.b – pol. 146 („Likvidace odpadů po TZB“) a 162 („Ekologické třídění odpadů“). Publikováno v revizi VV, viz příloha.*

**Dotaz č.4:**

**Dovolujeme si reagovat na vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 uveřejněné 7.2.2025, konkrétně na odpověď na dotaz č. 11, jež je citován níže:**

„V PD v půdorysech stavební částí je uvedena tato tabulka:
„Tabulky místností – specifikace povrchů":

Legenda materiálů, ploch

| č. | Výplň | Název |
|---|---|---|
| 1 | | Stávající nosné zdivo |
| 2 | | Stávající příčky |
| 3 | | NZ 10 akustická |
| 4 | | Sanitární příčka |
| 5 | | NZ 11.5 akustická |
| 6 | | NZ 19 akustická |
| 7 | | Sanitár. stěna průsvitná |
| 8 | | Akustická přizdívka |
| 9 | | NZ 14 |

Nicméně nadále není žádný z těchto použitých materiálů dále specifikován.

*Žádáme zadavatele o doplnění."*

**Odpověď zadavatele:**

„Provedena revize VV, doplněné položky do VV vč. označení dle legendy PD."

**V revidovaném dokumentu, jež je součástí vysvětlení zadávací dokumentace, jsme zmiňovanou úpravu nenašli.**

*Žádáme zadavatele o doplnění.*

***Odpověď zadavatele:***

*Sanitární stěny a příčky jsou součástí výpisu prvků a oddílu („Konstrukce truhlářské ... ");*

***„NZ 10 Akustická"***

- *I.1.1b - pol. 207 „Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných na maltu M10 tloušťky 100 mm (NZ 10 akustická)"*
- *II.1.1.b - pol. 177 „Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných na maltu M10 tloušťky 100 mm (NZ 10 akustická)"*

***„NZ 11,5 akustická"***

- *I.1.1b - pol. 208 „Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných na maltu M10 tloušťky 115 mm (NZ 11,5 akustická)"*
- *II.1.1.b - pol. 179 „Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných na maltu M10 tloušťky 115 mm (NZ 11,5 akustická)"*

*„NZ 19 akustická“*
- *I.1.1b - pol. 202 „Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm (NZ 19 akustická)“*
- *II.1.1.b - pol. 172 „Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm (NZ 19 akustická)“*

*„NZ 14“*
- *I.1.1b – pol. 206 „Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm (NZ 14)“*
- *II.1.1.b – pol. 176 „Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm (NZ 14)“*

***„Sanitární příčky“*** *- specifikace dle výpisu dveří a výplní D.1.1.8*

***„Akustická přizdívka“*** *- specifikace materiálu dle „NZ 10 Akustická“, výměra započítána v položce NZ10*

Zadavatel ponechává stávající lhůtu pro podání nabídek, pondělí 24. února 2025 do 10:00.

Přílohy:
1) soupis prací s výkazem výměr revize 11. 2. 2025

Karlovy Vary, 12. února 2025