



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Monika Drobilová
Číslo jednací: KK/2403/IN/25

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

Zelená učebna s celoročním provozem – stavební práce

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P25V00000084

Dne 10.02.2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky **Zelená učebna s celoročním provozem – stavební práce** žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek, a to v níže uvedeném znění (dotaz je uvedený kurzívou):

Prosím o vysvětlení položky č. 124+125 ve výkazu výměr "zelená učebna". Dle výběru podlahové krytiny a celkové skladby P04 by měla být použita nivelační stěrka tl.3mm místo podložek. Prosím o upřesnění.

Zadavatel poskytuje v rámci dotazu vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v níže uvedeném znění:

Skladba podlahy P04 byla uvažovaná jako suchá skladba. Z toho důvodu zde pod povrchovou vrstvou (zátěžové lino) nebyla navržena vrstva nivelační stěrky, která by měla eliminovat případné propisování spár mezi jednotlivými OSB deskami. Stěrkování dle výrobce není nutné, ale pouze doporučené. Nicméně po dohodě zadavatele se zpracovatelem projektové dokumentace doplňujeme přestěrkování a přebroušení spojů OSB desek. Na základě toho je upravena technická zpráva na str. 5, kde je doplněna poznámka ohledně přestěrkování a přebroušení spojů OSB desek.

Změna je dále uvedena v Soupisu stavebních prací k ocenění, kdy zde byla nově doplněná položka čs. 313 na přebroušení a tmelení spár. Položky čs. 124 i 125 jsou materiál a montáž. U podložky 124 je doplněna informace, že se jedná o kročejovou izolaci vkládanou mezi vrstvy OSB desek dle skladby P04. Položka pro lepení lina je čs. 117.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje tyto přílohy:

- opravenou přílohu č. 2 výzvy *Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr*;
- přílohu 2318_DPPS_D_TZ_2025_02_12.



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

Pro lepší přehlednost přikládá tyto přílohy k tomuto vysvětlení.

Zadavatel nebude v souvislosti s tímto vysvětlením prodlužovat termín pro podání nabídek vzhledem k tomu, že se jedná o drobnou úpravu a doba pro podání nabídek je dostatečná pro toto zapracování.

V Karlových Varech dne 12.02.2025

Monika Drobilová
oddělení veřejných zakázek