



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Mgr. Petra Myšková
Č. j.: KK/2513/IN/25

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky:

„Odborné učebny – stavební práce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P25V00000016“

Zadavatel obdržel ve dnech 16.01., 17.01. a 20.01.2025 k výše uvedené veřejné zakázce prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK několik žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, a to v následujícím znění:

- 1) a) *Chtěla bych Vás požádat o doplnění projektové dokumentace týkající se zámečnických konstrukcí v interaktivní učebně. Nelze ocenit požadované zábradlí bez detailnějšího výkresu (není jasná ani výška).*
b) *Dále by bylo vhodné doplnit do výkazů výměr (WC + interaktivní učebna) poznámky a jednotlivé výpočty výměr, aby se dala zkontrolovat správnost a návaznost na projekt. Například u položky č.340 není absolutně jasné o jakou konstrukci by se mělo jednat. Není to patrné ani z technické zprávy.*
- 2) a) *Prosím o doplnění projektové dokumentace pro oddíl "konstrukce prosvětlovací" ve výkazu výměr "interaktivní učebna". Bez bližších detailů nelze tento oddíl ocenit.*
b) *Dále prosím bližší specifikaci požadovaného obložení nového schodiště.*
- 3) *Prosím o doplnění projektové dokumentace u části "odborné učebny" týkající se topení, plynu, kanalizace a elektrorozvodů. Bez bližších detailů nelze ocenit požadované práce.*
- 4) a) *Postrádáme v PD veškeré výpisy prvků, jako jsou okna, dveře, prosklené stěny, zábradlí.*
b) *Dále nikde nemůžeme nalézt parametry zdvihací plošiny.*
- 5) a) *Chtěla bych Vás požádat o upřesnění skladby podlah v interaktivní učebně. Dle položky č.41 při přepočtu 20,417 m3 na m2 (cca 114 m2) vychází tl. mazaniny na 180 mm, což neodpovídá položce ve výkazu výměr.*
b) *Dále není jasné, jaký typ sítí Kari má být použit. Prosím o doplnění.*



Zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávacích podmínek následovně:

- 1) a) Zábradlí v učebně je systémové, výška 1000 mm, výplň ze svislých prvků v min. vzdálenosti 80 mm. Zábradlí na schodišti je systémové, výška 1000 mm, černá barva s kovovým madlem a výplň ze svislých prvků v min. vzdálenosti 80 mm. Zábradlí na střešní terase je atypické žárově zinkované. Zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci o detail zábradlí.
b) Jednotlivé dílčí výpočty jsou ve výkazu uvedeny, u každé položky.
- 2) a) Zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci o tabulku oken.
b) Nejedná se o obklad schodiště, ale o obklad schodišťových stupňů. Schodišťové stupně a podstupnice jsou z tvrdého dřeva tl. 40 mm; mají obroušený povrch a ofrézovanou čelní hranu.
- 3) Zadávací dokumentace u části "odborné učebny" byla doplněna o projektovou dokumentaci topení, plynu, kanalizace a elektrorozvodů.
- 4) a) Tabulka oken a detail zábradlí viz bod 1 a 2
b) Parametry zdvihací plošiny jsou: rozměry 1400/1400, zdvih 700 mm, nosnost 250 kg, nosná konstrukce kotvená do obvodové stěny
- 5) a) Podlaha v interaktivní učebně: tloušťka betonové desky = 70 mm.
b) Zadavatel upřesňuje, že má být použit typ KARI síť 6/150/150.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel zveřejňuje opravenou projektovou dokumentaci (příloha č. 3 výzvy) a soupis stavebních prací (příloha č. 2 výzvy). Vzhledem k tomu, že se na úpravách projektové dokumentace podílela osoba odlišná, než která zpracovávala původní projektovou dokumentaci, zadavatel tuto osobu uvádí jak ve výzvě, tak v návrhu smlouvy.

Dále zadavatel upravuje, s ohledem na podmínky poskytnutí dotace, termín pro ukončení plnění.

Vzhledem k výše uvedenému rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek do **19.03.2025 do 09:00 hod.**

Zadavatel uveřejňuje opravenou výzvu a návrh smlouvy. Pro lepší orientaci jsou v těchto dokumentech provedené změny podbarveny modře.

V Karlových Varech dne 14. 02. 2025