



Název	
zadavatele:	Karlovarský kraj
Sídlo:	Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary
IČO:	70891168
Vyřizuje:	Martin Kuchař
č.j.:	KK/3565/IN/25

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Výstavba domu pro osoby s poruchou autistického spektra – stavební práce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **P25V00000037**

evidenční číslo ve VVZ: **Z2025-008465**

Dne 6. března 2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel připravil vysvětlení formou otázek a odpovědí:

Dotaz č.1

Dotaz na dveře O10+O11+D16

Ve výpisu prvků a odpovědi na VZD05 jsme nenašli informaci, zda mají být tyto dveře opatřeny panikovými zámky? Dle PBR jsou dveře na směr úniku.

Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď:

U výplní s označením O10, O11, D16 není požadavek panikového kování.

Dveře O10 a O11 budou vybaveny elektronickým zámekem, který musí být v případě požáru odblokován.



Dotaz č.2

Vegetační střecha – nesrovnalosti mezi VV a PD. Prosím, které z uvedeného je nadřazené Pol.152 63153601 hydrofilní minerální deska – ve VV uvedena o síle 100 mm, v PD 80 mm Pol. 158 69334043 kačírková lišta – ve VV položka pro lištu 200-250 mm, v PD 140 mm.

Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď:

Zadavatel uvedl do souladu přílohu P4 – Soupis stavebních prací s přílohou P5 – Projektová dokumentace a provedl následující úpravy v soupisu stavebních prací ve stavebním objektu D1.1_2 Stavební a statická část:

- odstranil ceníkovou položku s číselným kódem 63153601 a nahradil ji položkou „vlastní“ s číselným kódem 63153601.1, která se týká dodávky hydrofilní minerální desky o tl. 80 mm.

Kačírková lišta bude mít rohový tvar s vertikální částí o výšce 140 mm a horizontální částí o délce 75 mm. Zadavatel nebude opravovat v soupisu stavebních prací tuto materiálovou položku.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje opravenou přílohu P4 – Soupis stavebních prací 7. 3. 2025.

Zadavatel ponechává lhůtu pro podání nabídek do pondělí 17. března 2025 do 10:00 hod.

Zadavatel upozorňuje, že lhůta pro včasné podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace dle ust. § 98 odst. (3) ZZVZ uplyne 6. března 2025 v 10:00 hod. a pak již není povinen vysvětlení poskytnout.

Příloha:

- 1) P4_Soupis stavebních prací 7. 3. 2025

Karlovy Vary, 7. března 2025