



Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

příspěvková organizace, Hradební 58/10, 350 02 Cheb

tel: 351 011 060, 351 011 061, fax: 351 011 063

info@szscheb.cz

www.szscheb.cz

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace
Sídlo: Hradební 58/10, 350 02 Cheb
IČ: 00669733
Vyřizuje: Mgr. Petr Divíšek

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

veřejné zakázky

„Výměna okenních a dveřních výplní v objektu Domova mládeže SZŠ a VOŠ Cheb“

Identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P25V00000109“

Dne 5. 3. 2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Výměna okenních a dveřních výplní v objektu Domova mládeže SZŠ a VOŠ Cheb“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz č.1:

Vážený pane Divíšku,

na portále Veřejných zakázek Karlovarského kraje je uveřejněna výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Výměna okenních a dveřních výplní v objektu Domova mládeže SZŠ a VOŠ Cheb".

Naše firma, [REDAKCE], se chce zúčastnit výše uvedené výběrového řízení. Prohlídka místa již proběhla, proto se neváhám zeptat, je-li možné se s Vámi zítra, čili 06.03.25 setkat a místo si dodatečně prohlédnout.

Předem děkuji za Vaši odpověď.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Zadavatel zveřejnil s dostatečným předstihem v rámci zadávacího řízení termín prohlídky, tato prohlídka již řádně proběhla za účasti několika uchazečů. Z tohoto důvodu zadavatel s ohledem na zásady zadávání veřejných zakázek uvedených v § 6 ZZVZ nebude žádnému uchazeči umožňovat dodatečnou individuální prohlídku předmětu zakázky.

Zadavatel dále poskytuje z vlastního podnětu vysvětlení k požadavkům zadavatele uvedených v čl. 2.1. výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku:

1) v dokumentaci je uvedeno:

Demontují se všechna určená původní okna a dveře, v případě oken včetně venkovních i vnitřních parapetů. Proveďte se demontáž původních osazovacích ocelových profilů na spodní a horní ploše parapetního pásu, pokud jsou přítomny. Pro výměnu výplní se nebude zřizovat lešení, všechny výplně jsou přístupné z podlahy. Výplně se osadí do původní polohy v ostění, mechanicky se ukotví a spáry se vyplní montážní pěnou.

Zadavatel v rámci těchto uvedených demontáží požaduje i demontáže souvisejících mříží na všech oknech včetně jejich úchytů.

Opraví se poškození vnějších omítek a povrchů vzniklá při výměně výplní. Bude zajištěno zednické začištění kolem výplní otvorů maltou, betonem a štukem. Dotčené plochy se vymalují v bílé barvě nebo v barvě v místě použité, jiné malování se nepředpokládá. Opraví se všechna eventuální poškození, která byla způsobena v souvislosti s výměnou výplní.

Zadavatel v rámci těchto oprav požaduje i opravu poškození vnějších omítek a povrchů vzniklých při demontáži mříží na všech oknech včetně jejich úchytů .

Zadavatel dále poskytuje z vlastního podnětu vysvětlení k požadavkům zadavatele uvedených v čl. 2.2. výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku:

1) v dokumentaci je uvedeno:

Zasklení oken bude provedeno izolačním bezpečnostním minimálně dvojsklem – požadovaná hodnota prostupu tepla pro okno $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2/\text{K}$ a nižší,

Zadavatel v tomto případě požaduje bezpečností standard typu skel VSG 33.1. PS1.1

Na základě výše uvedených změn zadávací dokumentace v souvislosti s poskytnutím vysvětlení požadavků zadavatele, zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 19.3.2025 do 14,00 hodin.

V souvislosti s tím uveřejňuje zadavatel opravenou výzvu.

V Chebu dne 7. 3. 2025

Mgr. Petr Divíšek