



Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

příspěvková organizace, Hradební 58/10, 350 02 Cheb

tel: 351 011 060, 351 011 061, fax: 351 011 063

info@szsceb.cz

www.szsceb.cz

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace
Sídlo: Hradební 58/10, 350 02 Cheb
IČ: 00669733
Vyřizuje: Mgr. Petr Divíšek

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4

veřejné zakázky

„Výměna okenních a dveřních výplní v objektu Domova mládeže SZŠ a VOŠ Cheb“

Identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P25V00000109“

Dne 10. 3. 2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Výměna okenních a dveřních výplní v objektu Domova mládeže SZŠ a VOŠ Cheb“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz č.1:

Vážený zadavateli,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

U pozice 10 je požadovaná výměna ocelového křídla do stávajícího rámu, přestože byl vznesen návrh při prohlídce na výměnu za plastové dveře včetně rámu.

Je možné tedy nabídnout dveře plastové splňující veškeré požadavky, které zadavatel požaduje u ostatních plastových dveří?

Děkujeme.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Zadavatel na základě vzneseného dotazu a vlastního technického posouzení upravil specifikaci zadávací dokumentace u uvedené pozice č. 10. Zadavatel nově požaduje výměnu ocelových dveří včetně rámu za nová vchodová plná plastová, požadovaná hodnota prostupu tepla pro dveře $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ a nižší, dveře budou opatřeny z vnitřní strany klikou, z venkovní strany koulí.

V souvislosti s tím uveřejňuje zadavatel opravenou výzvu včetně přílohy č. 1.

V Chebu dne 10. 3. 2025

Mgr. Petr Divíšek