

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 21 a 22 – 1. část****ZADAVATEL:**

Sídlem:

Zastoupený:

IČO:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka

708 91 168

**ZÁSTUPCE ZADAVATELE:**

Sídlem:

IČO:

**HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář**

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

264 54 807

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:****„Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

**VYSVĚTLENÍ Č. 21****Dotaz č. 1**

V nově publikovaném soupisu prací jsou uvedeny pod stejným kódem rozdílné popisy položky. Žádáme o rozlišení značení výrobků tak, aby nedocházelo ke zmatení v projektové dokumentaci s označením ve výkazech výměr tak, aby každý prvek měl unikátní kod, podle něž bude možno prvek identifikovat jak v BIM tak při následné realizaci a též při zhotovení DSPS.

| Seznam výskytů položky v stavbě |              |               |    |                                                                                                                                                        |    |                |                |
|---------------------------------|--------------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|
| Typ                             | Kód zakázky  | Název zakázky | ČP | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Celk. množství | J. cena index. |
| 0                               | 003.01.08.05 | Klempířské... | 32 | KV02.29, Oplechování světlíků rš 690, , podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků                                                           | m  | 20,280         | 0,00           |
| 0                               | 002.01.05.04 | Klempířské... | 63 | KV02.29, Žabový kotlík replika, Měděný plech tl. 0,7 mm, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků                                          | m2 | 9,476          | 0,00           |
| Seznam výskytů položky v stavbě |              |               |    |                                                                                                                                                        |    |                |                |
| Typ                             | Kód zakázky  | Název zakázky | ČP | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Celk. množství | J. cena index. |
| 0                               | 002.01.05.04 | Klempířské... | 62 | KV02.28, Žabový kotlík, Měděný plech tl. 0,7 mm, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků                                                  | ks | 2,000          | 0,00           |
| 0                               | 003.01.08.05 | Klempířské... | 31 | KV02.28, L vnitřní rš 120, Žárově pozinkovaná ocel bez povrchové úpravy tl. 0,7 mm, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků               | m  | 1,022          | 0,00           |
| Seznam výskytů položky v stavbě |              |               |    |                                                                                                                                                        |    |                |                |
| Typ                             | Kód zakázky  | Název zakázky | ČP | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Celk. množství | J. cena index. |
| 0                               | 003.01.08.05 | Klempířské... | 30 | KV02.27, Vnější parapet světlíků rš 170, Žárově pozinkovaná ocel bez povrchové úpravy tl. 0,7 mm, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků | m  | 1,353          | 0,00           |
| 0                               | 002.01.05.04 | Klempířské... | 61 | KV02.27, Žabový kotlík, Měděný plech tl. 0,7 mm, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků                                                  | ks | 1,000          | 0,00           |
| Seznam výskytů položky v stavbě |              |               |    |                                                                                                                                                        |    |                |                |
| Typ                             | Kód zakázky  | Název zakázky | ČP | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Celk. množství | J. cena index. |
| 0                               | 002.01.05.04 | Klempířské... | 60 | KV02.26, Střešní kopule, Měděný plech tl. 0,7 mm, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků                                                 | m2 | 45,000         | 0,00           |
| 0                               | 003.01.08.05 | Klempířské... | 29 | KV02.26, rš 380, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm s kaširováním vrstvou PVC-P, barva bílá, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků      | m  | 2,355          | 0,00           |
| Seznam výskytů položky v stavbě |              |               |    |                                                                                                                                                        |    |                |                |
| Typ                             | Kód zakázky  | Název zakázky | ČP | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Celk. množství | J. cena index. |
| 0                               | 003.01.08.05 | Klempířské... | 28 | KV02.25, rš 1190, , podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků                                                                               | m  | 22,000         | 0,00           |
| 0                               | 002.01.05.04 | Klempířské... | 54 | KV02.25, Okapový svod, Měděný plech tl. 0,7 mm, průměr. 120, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků                                      | m  | 2,710          | 0,00           |
| Seznam výskytů položky v stavbě |              |               |    |                                                                                                                                                        |    |                |                |
| Typ                             | Kód zakázky  | Název zakázky | ČP | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Celk. množství | J. cena index. |
| 0                               | 002.01.05.04 | Klempířské... | 53 | KV02.24, Střešní svod kruhový, Měděný plech tl. 0,7 mm, průměr. 120, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků                              | m  | 122,284        | 0,00           |
| 0                               | 002.02.05.02 | Klempířské... | 2  | KV02.24, Střešní svod kruhový, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. , podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků                                     | m  | 13,282         | 0,00           |
| 0                               | 003.01.08.05 | Klempířské... | 27 | KV02.24, terasa, , podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků                                                                                | m  | 5,641          | 0,00           |
| Seznam výskytů položky v stavbě |              |               |    |                                                                                                                                                        |    |                |                |
| Typ                             | Kód zakázky  | Název zakázky | ČP | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Celk. množství | J. cena index. |
| 0                               | 003.01.08.05 | Klempířské... | 26 | KV02.23, Oplechování světlíků rš 690, Žárově pozinkovaná ocel bez povrchové úpravy tl. 0,7 mm, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků    | m  | 23,954         | 0,00           |
| 0                               | 002.01.05.04 | Klempířské... | 52 | KV02.23, Podokapní plech, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 290, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků                                       | m  | 18,991         | 0,00           |
| 0                               | 003.02.06.04 | Klempířské... | 17 | KV02.23, Oplechování světlíků rš 690, Žárově pozinkovaná ocel bez povrchové úpravy tl. 0,7 mm, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků    | m  | 17,754         | 0,00           |
| Seznam výskytů položky v stavbě |              |               |    |                                                                                                                                                        |    |                |                |
| Typ                             | Kód zakázky  | Název zakázky | ČP | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Celk. množství | J. cena index. |
| 0                               | 002.01.05.04 | Klempířské... | 45 | KV02.16, Úšlabí, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 440, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků                                                | m  | 70,405         | 0,00           |
| 0                               | 003.01.08.05 | Klempířské... | 18 | KV02.16, Krycí lišta pojžděné střechy pod schodištěm lapidária rš 560, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá                         | m  | 1,000          | 0,00           |
| Seznam výskytů položky v stavbě |              |               |    |                                                                                                                                                        |    |                |                |
| Typ                             | Kód zakázky  | Název zakázky | ČP | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Celk. množství | J. cena index. |
| 0                               | 002.01.05.04 | Klempířské... | 44 | KV02.15, Závětná lišta, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 230, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků                                         | m  | 33,753         | 0,00           |
| 0                               | 003.01.08.05 | Klempířské... | 17 | KV02.15, Žlab čtyřhranný terasa kavárny rš 270, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá                                                | m  | 6,803          | 0,00           |

| Seznam výskytů položky v stavbě                                                     |              |                  |    |                                                                                                                       |    |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------|
| Typ                                                                                 | Kód zakázky  | Název zakázky    | ČP | Popis                                                                                                                 | MJ | Celk. množství | TC J. cena index. |
|    | 003.01.05    | Dočasné kce e... | 77 | KV02.14, Závětná lišta sendvičové panely rš 365, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá              | m  | 8,267          | oc 0,00           |
|    | 002.01.05.04 | Klempířské...    | 43 | KV02.14, Atkový plech, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 375, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků         | m  | 6,090          | oc 0,00           |
| Seznam výskytů položky v stavbě                                                     |              |                  |    |                                                                                                                       |    |                |                   |
| Typ                                                                                 | Kód zakázky  | Název zakázky    | ČP | Popis                                                                                                                 | MJ | Celk. množství | TC J. cena index. |
|    | 003.01.08.05 | Klempířské...    | 15 | KV02.13, Závětná lišta k PVC fólii rš 300, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm s kaširováním vrstvou PVC-P, barva bílá | m  | 245,333        | oc 0,00           |
|    | 003.01.05    | Dočasné kce e... | 81 | KV02.13, Závětná lišta k PVC fólii rš 300, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm s kaširováním vrstvou PVC-P, barva bílá | m  | 27,938         | oc 0,00           |
|    | 002.01.05.04 | Klempířské...    | 42 | KV02.13, Lemování boční, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 260, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků       | m  | 11,443         | oc 0,00           |
| Seznam výskytů položky v stavbě                                                     |              |                  |    |                                                                                                                       |    |                |                   |
| Typ                                                                                 | Kód zakázky  | Název zakázky    | ČP | Popis                                                                                                                 | MJ | Celk. množství | TC J. cena index. |
|    | 003.01.08.05 | Klempířské...    | 14 | KV02.12, Ztužující úhelník terasy rš 560, Nerezový plech tl. 3,0 mm                                                   | m  | 22,000         | oc 0,00           |
|    | 002.01.05.04 | Klempířské...    | 41 | KV02.12, Přechodový Z profil, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 325, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků  | m  | 10,290         | oc 0,00           |
| Seznam výskytů položky v stavbě                                                     |              |                  |    |                                                                                                                       |    |                |                   |
| Typ                                                                                 | Kód zakázky  | Název zakázky    | ČP | Popis                                                                                                                 | MJ | Celk. množství | TC J. cena index. |
|    | 002.01.05.04 | Klempířské...    | 40 | KV02.11, Přechodový Z profil, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 325, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků  | m  | 17,800         | oc 0,00           |
|    | 003.01.05    | Dočasné kce e... | 76 | KV02.11, Střešní svod kruhový D87, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá                            | m  | 5,426          | oc 0,00           |
| Seznam výskytů položky v stavbě                                                     |              |                  |    |                                                                                                                       |    |                |                   |
| Typ                                                                                 | Kód zakázky  | Název zakázky    | ČP | Popis                                                                                                                 | MJ | Celk. množství | TC J. cena index. |
|    | 003.01.05    | Dočasné kce e... | 75 | KV02.10, Podokapní žlab půlkruhový D125, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá                      | m  | 7,015          | oc 0,00           |
|    | 002.01.05.04 | Klempířské...    | 39 | KV02.10, Přechodový Z profil, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 325, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků  | m  | 2,830          | oc 0,00           |
| Seznam výskytů položky v stavbě                                                     |              |                  |    |                                                                                                                       |    |                |                   |
| Typ                                                                                 | Kód zakázky  | Název zakázky    | ČP | Popis                                                                                                                 | MJ | Celk. množství | TC J. cena index. |
|    | 003.01.08.05 | Klempířské...    | 11 | KV02.09, Oplechování čela terasy kavárny rš 330, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá              | m  | 12,679         | oc 0,00           |
|    | 002.01.05.04 | Klempířské...    | 38 | KV02.09, Přechodový Z profil, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 325, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků  | m  | 2,830          | oc 0,00           |
| Seznam výskytů položky v stavbě                                                     |              |                  |    |                                                                                                                       |    |                |                   |
| Typ                                                                                 | Kód zakázky  | Název zakázky    | ČP | Popis                                                                                                                 | MJ | Celk. množství | TC J. cena index. |
|    | 003.01.08.05 | Klempířské...    | 10 | KV02.08, Olišťování ztužujícího plechu terasy rš 150, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá         | m  | 22,000         | oc 0,00           |
|    | 002.01.05.04 | Klempířské...    | 37 | KV02.08, Přechodový Z profil, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 325, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků  | m  | 2,830          | oc 0,00           |
| Seznam výskytů položky v stavbě                                                     |              |                  |    |                                                                                                                       |    |                |                   |
| Typ                                                                                 | Kód zakázky  | Název zakázky    | ČP | Popis                                                                                                                 | MJ | Celk. množství | TC J. cena index. |
|    | 003.01.08.05 | Klempířské...    | 9  | KV02.07, Okapnice terasy kavárny rš 125, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá                      | m  | 6,719          | oc 0,00           |
|    | 002.01.05.04 | Klempířské...    | 36 | KV02.07, Přechodový Z profil, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 325, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků  | m  | 2,830          | oc 0,00           |
| Seznam výskytů položky v stavbě                                                     |              |                  |    |                                                                                                                       |    |                |                   |
| Typ                                                                                 | Kód zakázky  | Název zakázky    | ČP | Popis                                                                                                                 | MJ | Celk. množství | TC J. cena index. |
|    | 002.01.05.04 | Klempířské...    | 35 | KV02.06, Podokapní žlab, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 236, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků       | m  | 29,044         | oc 0,00           |
|    | 003.01.05    | Dočasné kce e... | 74 | KV02.06, Okapnice sendvičové panely rš 250, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá                   | m  | 6,972          | oc 0,00           |
| Seznam výskytů položky v stavbě                                                     |              |                  |    |                                                                                                                       |    |                |                   |
| Typ                                                                                 | Kód zakázky  | Název zakázky    | ČP | Popis                                                                                                                 | MJ | Celk. množství | TC J. cena index. |
|    | 002.01.05.04 | Klempířské...    | 34 | KV02.05, Lemování boční, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 270, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků       | m  | 39,778         | oc 0,00           |
|    | 003.01.05    | Dočasné kce e... | 73 | KV02.05, Lemování čela sendvičového panelu rš 230, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm lakovaná, barva bílá            | m  | 6,982          | oc 0,00           |
| Seznam výskytů položky v stavbě                                                     |              |                  |    |                                                                                                                       |    |                |                   |
| Typ                                                                                 | Kód zakázky  | Název zakázky    | ČP | Popis                                                                                                                 | MJ | Celk. množství | TC J. cena index. |
|  | 003.01.08.05 | Klempířské...    | 6  | KV02.04, L vnitřní k PVC fólii rš 100, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm s kaširováním vrstvou PVC-P, barva bílá     | m  | 78,516         | oc 0,00           |
|  | 002.01.05.04 | Klempířské...    | 33 | KV02.04, Lemování přední, Měděný plech tl. 0,7 mm, rs. 230, podrobná specifikace viz. kniha klempířských výrobků      | m  | 8,000          | oc 0,00           |
|  | 003.01.05    | Dočasné kce e... | 80 | KV02.04, L vnitřní k PVC fólii rš 100, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm s kaširováním vrstvou PVC-P, barva bílá     | m  | 7,015          | oc 0,00           |
|  | 003.02.06.04 | Klempířské...    | 20 | KV02.04, L vnitřní k PVC fólii rš 100, Žárově pozinkovaná ocel tl. 0,7 mm s kaširováním vrstvou PVC-P, barva bílá     | m  | 4,243          | oc 0,00           |

|             |                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 767_ZV01.03 | ZV01.03; Madlo_jížní terasa; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;                                             |
| 767_ZV01.03 | ZV01.03; Zábradlí prosklené - schodiště galerie; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD                           |
| 767_ZV01.04 | ZV01.04; Zábradlí schodiště v dílnách. Výpis zámečnických výrobků v PD;                                                 |
| 767_ZV01.04 | ZV01.04; Zabradlí prosklené - malá tribuna; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD                                |
| 767_ZV05.01 | ZV05.01; Poklop; Poklop 600x1200; 62,5 kg; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;                               |
| 767_ZV05.01 | ZV05.01; Instalační zákryt; 1000x200x3400, hmotnost 205,18 kg; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD             |
| 767_ZV05.02 | ZV05.02; Poklop; Poklop 675x1050; 59,2 kg; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;                               |
| 767_ZV05.02 | ZV05.02; Instalační zákryt; 1700x200x3400, hmotnost 261,34 kg; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD             |
| 767_ZV05.03 | ZV05.03; Poklop; Poklop 750x940; 61,2 kg; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;                                |
| 767_ZV05.03 | ZV05.03; Instalační zákryt; 1900x200x3400, hmotnost 296,26 kg; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD             |
| 767_ZV01.07 | ZV01.07; Venkovní zábradlí_jížní vstup; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;                                  |
| 767_ZV01.07 | ZV01.07; Zábradlí ocelové; Zábradlí - vstup do tělocvičny 1PP; 23,15 kg/m; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD |

|             |                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 767_ZV01.02 | ZV01.02; Madlo_tvar S_u stěny; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;                                        |
| 767_ZV01.02 | ZV01.02; Zábradlí ocelové; Madlo schodiště vstup Sokolovská; 2,50 kg/m; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD |
| 767_ZV01.13 | ZV01.13; Zábradlí prosklené schodiště 3-4NP; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;                          |
| 767_ZV01.13 | ZV01.13; Zábradlí prosklené - rampa do 1PP; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD                             |
| 767_ZV01.09 | ZV01.09; Zábradlí schodiště na podkroví; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;                              |
| 767_ZV01.09 | ZV01.09; Zábradlí prosklené - byt školníka; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD                             |
| 767_ZV01.10 | ZV01.10; Zábradlí_u podia na podkroví; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;                                |
| 767_ZV01.10 | ZV01.10; Zábradlí prosklené - fotoateliér; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD                              |
| 767_ZV01.11 | ZV01.11; Zábradlí západní schodiště; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;                                  |
| 767_ZV01.11 | ZV01.11; Zábradlí prosklené - galerie; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD                                  |
| 767_ZV01.12 | ZV01.12; Zábradlí mezipatro západního schodiště; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;                      |
| 767_ZV01.12 | ZV01.12; Zábradlí prosklené - pojízdená střecha; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD                        |
| 767_ZV03.01 | ZV03.01; Montované schodiště; Ocelové schodiště_na podkroví; 56,7 kg; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; |
| 767_ZV03.01 | ZV03.01 Schodiště dočasné v rámci etapy 1 vnitřní, podrobná specifikace viz. kniha zámečnických výrobků              |
| 767_ZV05.09 | ZV05.09 Mříž_venkovní okno_výška 330, šířka 330, podrobná specifikace viz. kniha zámečnických výrobků                |
| 767_ZV05.09 | ZV05.09; atikový sloupek; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD                                               |
| 767_ZV05.10 | ZV05.10 Mříž_venkovní okno_výška 700, šířka 1400, podrobná specifikace viz. kniha zámečnických výrobků               |
| 767_ZV05.10 | ZV05.10 Dřevěná tyč s výstrahou, dřevěná tyč s výstrahou, podrobná specifikace viz. PD                               |
| 767_ZV05.06 | ZV05.06; Pororošt; Pororošt 675x1050; 33,5 kg; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;                        |
| 767_ZV05.06 | Poklop 600x600, hmotnost 31,25 kg; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD                                      |
| 767_ZV01.13 | ZV01.13; Zábradlí prosklené schodiště 3-4NP; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;                          |
| 767_ZV01.13 | ZV01.13; Zábradlí prosklené - rampa do 1PP; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD                             |

|             |                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 767_ZV01.09 | ZV01.09; Zábradlí_shodiště na podkroví; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;                  |
| 767_ZV01.09 | ZV01.09; Zábradlí prosklené - byt školníka; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD                |
| 767_ZV01.10 | ZV01.10; Zábradlí_u podia na podkroví; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;                   |
| 767_ZV01.10 | ZV01.10; Zábradlí prosklené - fotoateliér; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD                 |
| 767_ZV01.11 | ZV01.11; Zábradlí_západní schodiště; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;                     |
| 767_ZV01.11 | ZV01.11; Zábradlí prosklené - galerie; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD                     |
| 767_ZV01.12 | ZV01.12; Zábradlí_mezipatro západního schodiště; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;         |
| 767_ZV01.12 | ZV01.12; Zábradlí prosklené - pojiždená střecha; podrobně viz Kniha zámečnických výrobků v PD           |
| 767_ZV05.12 | ZV05.12 Mříž_venkovní okno_výška 1060, šířka 1060, podrobná specifikace viz. kniha zámečnických výrobků |
| 767_ZV05.12 | ZV05.12 kotva fasády, hlavní vstup, podrobná specifikace viz. PD                                        |

#### **Odpověď na Dotaz č. 1:**

Označení prvků je unikátní v rámci stavebního objektu a profese.

Pro jednoznačnou identifikaci prvku tedy musí být jasně uvedeno k jakému stavebnímu objektu a profesi náleží.

S ohledem na skutečnost, že dokumentace, DiMS (digitální model stavby) i soupis prací jsou strukturovány po objektech a po profesích,

tak neshledáváme připomínku uchazeče jako relevantní.

Připomínka uchazeče by byla relevantní pouze tehdy, pokud bychom používali jeden sdružený model, tomu tak v tomto případě ale není.

#### **Dotaz č. 2:**

V soupisu prací je truniket branka (OV.16.04) 2x, ale ve výkresech SO102 et01 je pouze 1x. Žádáme o opravu/sjednocení.

#### **Odpověď na Dotaz č. 2:**

V půdorysu 1.NP objektu SO102 / ET01 jsou zakresleny 2 branky (OV16.02). Prvek OV16.04 je ve VV (pol. č. 96 na listu „003.01.08.01 – Ostatní výrobky SO 102 etapa I.“) nesprávně popsán. Jedná se o pevnou zábranu. Stejně chybně jsou popsány i položky č. 95 a 97 na stejném listu VV.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

Výkaz výměr (oprava popisů u pol. č. 95, 96 a 97 na listu „003.01.08.01 – Ostatní výrobky SO 102 etapa I.“)

#### **Dotaz č. 3:**

V soupisu prací jsou položky. Žádáme o rozlišení položek.

766\_DD01.05.007, bohužel pod tímto kódem jsou dvě různé položky s jinou specifikací, jiný prvek by měl mít unikátní kód.

766\_DD01.05.008, bohužel pod tímto kódem jsou dvě různé položky s jinou specifikací, jiný prvek by měl mít unikátní kód.

766\_DD01.05.018, bohužel pod tímto kódem jsou dvě různé položky s jinou specifikací, jiný prvek by měl mít unikátní kód.

766\_DD01.05.019, bohužel pod tímto kódem jsou dvě různé položky s jinou specifikací, jiný prvek by měl mít unikátní kód.

**Odpověď na Dotaz č. 3:**

Jedná se, stejně jako v dotazu č.1 výše o dvě samostatné řady značení výrobků. Jedna přísluší objektu SO101, druhá objektu SO102.

**Dotaz č. 4:**

Shledali jsme nesrovnalost u následujících položek (dveří) – podle kódu sestavy DD03 by dveře měly být hliníkové, ale v popisu jsou ocelové. Jedná se konkrétně o tyto položky:

Et01 SO102:

DD03.02.001-006, 008-013, 015, 028-031,034, 058, 060, 065, 066, 082-088, 091-093, 095, 097, 099-104, 106-108, 110, 112, 113, 117, 118, 122-135, 137-139, 141-144, 152, 153, 156, 162-169

DD03.06.001-012

Et02 SO102:

DD03.02.170-174, 177, 178, 181, 182, 184, 187, 188, 190-195, 199-209, 211, 213-219, 223, 226

DD03.06.013-016

Dále dveře také s kódem DD03, ale v popisu je kombinace dřeva a oceli. Zde se jedná o následující položky:

Et01 SO102:

DD03.02.007,014,016-022, 027, 035-057, 059, 061-064, 068, 073, 089, 090, 094, 096, 098, 105, 109, 111, 114, 115, 119-121, 136, 140, 145-151, 154, 155, 157

Et02 SO102:

DD03.02.175, 176, 189, 210, 221, 222, 224, 225

Prosíme o revizi a sjednocení materiálů.

**Odpověď na Dotaz č. 4:**

Rozpor mezi značením dveří a materiálovým provedením byl již napraven – viz VZD 05 / otázka č. 13.

**Dotaz č. 5:**

U některých zámečnických položek chybí informace o materiálu, nebo chybí v knize zámečnick. Jedná se o tyto položky:

Et01 SO102: u položek ZV01.22, ZV01.23 chybí informace o materiálu

ZV01.26 chybí v knize zámečnick a informace o materiálu

Et01 SO101: položka ZV01.13 chybí v tabulce ZV01

Prosíme o doplnění.

**Odpověď na Dotaz č. 5:**

Popis materiálového provedení do knihy specifikací doplňujeme. Jedná se o položky:

SO102:

- ZV01.01 (specifikace SPZV01.01 – Madlo schodiště byt školníka) - doplněn Ø madla,
- ZV01.02 (specifikace SPZV01.02 – Madlo schodiště vstup Sokolovská) - doplněn Ø madla,
- ZV01.03 (specifikace SPZV01.03 – Zábradlí prosklené – schodiště galerie) - doplněn Ø madla,
- ZV01.04 (specifikace SPZV01.04 – Zábradlí prosklené – malá tribuna) - doplněn Ø madla,
- ZV01.05 (specifikace SPZV01.05 – Zábradlí venkovní rampa u fasády) - doplněn Ø madla,
- ZV01.06 (specifikace SPZV01.06 – Madlo rampa do 1.PP u opěrné stěny) - doplněn Ø madla,
- ZV01.07 (specifikace SPZV01.07 – Zábradlí – vstup do tělocvičny 1.PP) – doplněny dimenze a změna materiálu na pozink.
- ZV01.08 (specifikace SPZV01.08 – Zábradlí podesty dočasného točitého schodiště) - doplněn Ø madla,
- ZV01.09 (specifikace SPZV01.09 – Zábradlí prosklené - byt školníka) - doplněn Ø madla,
- ZV01.10 (specifikace SPZV01.10 – Zábradlí prosklené - fotoateliér) - doplněn Ø madla,
- ZV01.11 (specifikace SPZV01.11 – Zábradlí prosklené - galerie) - doplněn Ø madla,
- ZV01.12 (specifikace SPZV01.12 – Zábradlí prosklené – pojižděná střecha) - doplněn Ø madla,
- ZV01.13 (specifikace SPZV01.13 – Zábradlí prosklené – rampa do 1PP) - doplněn Ø madla,

- ZV01.14 (specifikace SPZV01.14 – Zábradlí prosklené – terasa kavárny) - doplněn odkaz na detail,
- ZV01.15 (specifikace SPZV01.15 – Zábradlí prosklené – tělocvična horní část tribuny) - doplněn Ø madla,
- ZV01.16 (specifikace SPZV01.16 – Zábradlí prosklené – tělocvična spodní část tribuny) - doplněn Ø madla,
- ZV01.18 (specifikace SPZV01.18 – Zábradlí prosklené – schodiště na terasu u jižního schodiště) - doplněn Ø madla,
- ZV01.19 (specifikace SPZV01.19 – Zábradlí prosklené vstup Sokolovská) - doplněn Ø madla,
- ZV01.20 (specifikace SPZV01.20 – Madlo točitého schodiště) - doplněn Ø madla,
- ZV01.21 (specifikace SPZV01.21 – Bezbariérové skleněné zábradlí) - doplněn Ø madla,
- ZV01.22 (specifikace SPZV01.22 – Zábradlí dočasné) – doplněn popis materiálu a dimenze.
- ZV01.26 (specifikace SPZV01.23 – Madlo severní únikové schodiště) – doplněn Ø madla, je však zakótován v knize zámečnických výrobků,
- ZV01.24 (specifikace SPZV01.24 – Madlo 4NP) – doplněn Ø madla,
- ZV01.25 (specifikace SPZV01.25 – Madlo rampa do 1PP B0142) – doplněn Ø madel,
- ZV01.23 (specifikace SPZV01.26 – Zábradlí dočasné) – doplněn popis materiálu a dimenze.
- ZV05.09 (specifikace SPZV05.09 – Dřevěná tyč s výstrahou) – doplnění popisu prvku,
- ZV05.17 (specifikace SPZV05.33 – Rámeček v ochranné síti) – doplnění odkazu na detail,

#### SO101:

- ZV01.01 (specifikace SPZV01.01 – Madlo tvar S – kotvení do původního zábradlí) – oprava popisu materiálového provedení dle detailu.
- ZV01.02 (specifikace SPZV01.02 – Madlo tvar S – kotvení do zdi přes distanční tyče) – oprava popisu materiálového provedení dle detailu.
- ZV01.03 (specifikace SPZV01.03 – Madlo jižní terasa) – doplnění popisu dimenze profilu.
- ZV01.04 (specifikace SPZV01.04 – Zábradlí schodiště v dílnách) – doplnění popisu dimenzí profilů.
- ZV01.05 (specifikace SPZV01.05 – Venkovní zábradlí ředitelna) – doplnění popisu dimenzí profilů.
- ZV01.06 (specifikace SPZV01.06 – Venkovní zábradlí nad vstupem) – doplnění popisu dimenzí profilů.
- ZV01.07 (specifikace SPZV01.07 – Venkovní zábradlí jižní vstup) – doplnění popisu dimenzí profilů.
- ZV01.08 (specifikace SPZV01.08 – Zábradlí rampa do SO102) – doplnění popisu dimenzí profilů.
- ZV01.09 (specifikace SPZV01.09 – Zábradlí schodiště na podkroví) – doplnění popisu dimenzí profilů.
- ZV01.10 (specifikace SPZV01.10 – Zábradlí u podla na podkroví) – doplnění popisu dimenzí profilů.
- ZV01.11 (specifikace SPZV01.11 – Zábradlí západní schodiště) – oprava specifikace dle knihy zámečnických výrobků.
- ZV01.12 (specifikace SPZV01.12 – Zábradlí mezipatro západního schodiště) – oprava specifikace dle knihy zámečnických výrobků.
- ZV01.13 (specifikace SPZV01.13 – Zábradlí prosklené schodiště 3-4NP) – doplnění dimenze madla.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

- „KVSUPS\_DPS-SPECIFIKACE“ (popis úprav viz výše)
- „KVSUPS\_DPS\_ET01\_SO102\_D.1.1\_ASR-601\_KNIHA ZAMECNIK“ (oprava označení u zákresu atikového sloupku ZV05.10 na poslední straně)

#### **Dotaz č. 6:**

Ve specifikacích zámečnických výrobků SO102,103 je prvek SPZV 05.15 Instalační zákryt. V knize zámečník jsme k němu ale nenašli žádnou položku, která by této specifikaci odpovídala. Prosíme o doplnění k čemu tato specifikace patří

#### **Odpověď na Dotaz č. 6:**

V dokumentu „KVSUPS\_DPS\_ET01\_SO102\_D.1.1\_ASR-601\_KNIHA ZAMECNIK“ je v tabulce na str. 41 uveden prvek ZV05.15. Jedná se o instalační zákryt 600x300(h). Viz výstřižek níže.

| ZV05 - OSTATNÍ - INSTALAČNÍ ZÁKRYTY ET01 (rvt Obecné modely) |               |                          |                                 |       |       |         |       |           |                   |                        |                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|-------|-------|---------|-------|-----------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Kód sestavy                                                  | Označení typu | Označení typu - instance | Typ                             | Šířka | Výška | Hloubka | Počet | Hmotnost  | Specifikace - typ | Specifikace - instance | Zatřídění         |
| ZV05                                                         | 01            | nd                       | Instalační zákrýt 1000x200x3400 | 1000  | 3400  | 200     | 33    | 205,18 kg | SPZV001           | nd                     | Instalační zákrýt |
| ZV05                                                         | 03            | nd                       | Instalační zákrýt 1900x200x3400 | 1900  | 3400  | 200     | 4     | 296,26 kg | SPZV001           | nd                     | Instalační zákrýt |
| ZV05                                                         | 15            | nd                       | Instalační zákrýt 600x300(h)    | 600   | 300   | 10      | 4     | 25,00 kg  | SPZV05.15         | nd                     | Instalační zákrýt |
| ZV05                                                         | 16            | nd                       | Instalační zákrýt 600x1410(h)   | 600   | 1410  | 10      | 4     | 71,00 kg  | SPZV05.15         | nd                     | Instalační zákrýt |
| ZV05                                                         | 18            | nd                       | Instalační zákrýt 750x750(h)    | 750   | 750   | 10      | 1     | 12,00 kg  | SPZV05.15         | nd                     | Instalační zákrýt |


Celkový součet: 46

### Dotaz č. 7:



Ve vydaných DI KVK\_Keramilka\_18-20 se několikrát odkazujete na nově vydané specifikace, konkrétně doplnění povrchové úpravy u SPSK040 a SPSK041, nebo oprava záměny zámečnických prvků ZV05.09 a ZV05.10. V posledních poskytnutých specifikacích ale tyto změny nejsou. Žádáme o doplnění.

### Odpověď na Dotaz č. 7:

Specifikace u SPSK040 a SPSK041 byly v rámci VZD č. 18-20 upraveny – viz červený text ve výstřižku str. 37 níže:

| SPSK | Označení | Název                                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Referenční vyobrazení, vzorek na stavbě                                               |
|------|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SPSK | 040      | Příčky bezrámové prosklené hliníkové | STANDARDNÍ ROZMĚRY PROSKLENÉHO MODULU:<br>Tloušťka: 100 mm<br>Tloušťka skla: 10 mm<br>Šířka: 1 000 mm<br>Výška: 3 000 mm (max. 3 500 mm)<br>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw: Prosklená příčka: až 45 dB<br><b>Povrchová úprava: surový hliník opatřený bezbarvým transparentním lakem.</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| SPSK | 041      | Příčky prosklené Protipožární        | Vzhledem k tomu, že nejsou potřeba žádné rámy ani svislé sloupky, je možné vyrobit zcela transparentní protipožární příčky s výškou až 4 200 mm a neomezenou délkou.<br>Spoje jednotlivých skel zajišťuje nehořlavý silikon.<br><br>Tloušťka příčky (skla): 30, 35, 45, 50 mm<br>Provedení příčky: bezrámové<br>Požární odolnost: EI 30 - EI 90<br>Výška: až 4 200 mm<br>Neprůzvučnost EI 30: 43 dB<br>Neprůzvučnost EI 60: 44 dB<br>Neprůzvučnost EI 90: 47 dB<br><b>Povrchová úprava: surový hliník opatřený bezbarvým transparentním lakem.</b> |  |

Stejně tak byly upraveny specifikace u SPZV05.09 (SO102) a SPZV05.10 (SO102) – viz výstřižky ze str. 62 a 63 Specifikací:

|      |       |                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|------|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SPZV | 05.09 | Dřevěná tyč s výstrahou | Závora dveří s výstražnými cedulkami vstup do trafostanice - vysoké napětí                                                                                                                            |  |
| SPZV | 05.10 | Atikový sloupek         | Součástí ocelové konstrukce pro porořořty<br>Materiál ocel - žárový pozink tl. min. 350 g/m2 ( 85 µm ), resp. dle ČSN EN ISO 1461. Spoje svařované, šroubované.<br>Podrobněji viz detaily 7718 a 7719 |  |

V tabulce zámečnických výrobků jsou tyto prvky uvedeny – viz výstřižek níže:

| ZV05 - OSTATNÍ - PRVKY ET01 (rvt Obecné modely) |               |                          |                           |       |       |         |       |           |                   |                        |           |              |                         |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-------|-------|---------|-------|-----------|-------------------|------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| Kód sestavy                                     | Označení typu | Označení typu - instance | Typ                       | Šířka | Výška | Hloubka | Počet | Hmotnost  | Specifikace - typ | Specifikace - instance | Zatřídění | Změna výkazu | Popis změny             |
| ZV05                                            | 09            | nd                       | Dřevěná tyč s výstrahou   | 50    | 100   |         | 1     | 8,00 kg   | SPZV05.09         | nd                     | nd        | VZD4         | doplněn kód specifikace |
| ZV05                                            | 10            | nd                       | Atikový sloupek           | 200   | 700   | 260     | 23    | 22,40 kg  | SPZV05.10         | nd                     | nd        | VZD4         | doplněn kód specifikace |
| ZV05                                            | 12            | nd                       | Kotva fasády hlavní vstup | 105   | 405   | 470     | 8     | 4,00 kg   | SPZV05.12         | nd                     | nd        | VZD4         | doplněn kód specifikace |
| ZV05                                            | 13            | nd                       | Ocelový portál u vstupu   | 3945  | 3075  |         | 1     | 788,46 kg | SPZV05.13         | nd                     | nd        | VZD4         | doplněn kód specifikace |

Bohužel, nedošlo k přehození popisu u zákresu atikového sloupku v knize zámečnických výrobků a u položek ve Výkazu výměr. Tímto tedy chybu napravujeme a knihu zámečnických výrobků SO102/ET01 a VV vydáváme znovu – s opravami pol. č. 77 a 82 na listu „003.01.08.03 – Zámečnické výrobky SO 102 I. etapa“.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

Knihy zámečnických výrobků SO102/ET01, oprava chybného označení u nákresu atikového sloupku – má být ZV05.10.

Výkaz výměr (oprava popisů u pol. č. 77 a 82 na listu „003.01.08.03 – Zámečnické výrobky SO 102 I. etapa“).

#### Dotaz č. 8:

V soupisu prací se uvádí prvek ZV05.13 Ocelový portál vstup v objektu SO101 ET1, podrobná specifikace viz. PD kletý není uvedený v knize zámečnických výrobků. Žádáme o doplnění.

#### Odpověď na Dotaz č. 8:

Zmiňovaný prvek v knize zámečnických výrobků SO102/ET02 vykázán je – viz výstřižek níže:

| ZV05 - OSTATNÍ - PRVKY ET01 (rvt Obecné modely) |               |                          |                           |       |       |         |       |           |                   |                        |           |              |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-------|-------|---------|-------|-----------|-------------------|------------------------|-----------|--------------|
| Kód sestavy                                     | Označení typu | Označení typu - instance | Typ                       | Šířka | Výška | Hloubka | Počet | Hmotnost  | Specifikace - typ | Specifikace - instance | Zatřídění | Změna výkazu |
| ZV05                                            | 09            | nd                       | Dřevěná tyč s výstřahou   | 50    | 100   |         | 1     | 8,00 kg   | SPZV05.09         | nd                     | nd        | VZD4         |
| ZV05                                            | 10            | nd                       | Atikový sloupek           | 200   | 700   | 260     | 23    | 22,40 kg  | SPZV05.10         | nd                     | nd        | VZD4         |
| ZV05                                            | 12            | nd                       | Kotva fasády hlavní vstup | 105   | 405   | 470     | 8     | 4,00 kg   | SPZV05.12         | nd                     | nd        | VZD4         |
| ZV05                                            | 13            | nd                       | Ocelový portál u vstupu   | 3945  | 3075  |         | 1     | 788,46 kg | SPZV05.13         | nd                     | nd        | VZD4         |

#### Dotaz č. 9:

V knize specifikací pod kódem SPZV05.13 uvádíte dva prvky. Žádáme o opravu.

V dokumentu „KVSUPS\_DPS-SPECIFIKACE“:

|      |       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SPZV | 05.13 | Mříž venkovní okno_1250x850 | Materiál ocel válcovaná, lehké ploché profily - žárové pozink - upraveny pozinkováním tl. min. 350 g/m <sup>2</sup> ( 85 µm ), resp. dle ČSN EN ISO 1461. Spojte svařované. Velikost jednotlivých polí mříží max. 90 mm. Minimální průřez plně tyče 12 mm, vodorovné 6x25mm. |  |
| SPZV | 05.13 | Ocelový portál u vstupu     | Ocelový L-profil 210x200, sloužící k ukotvení LOP vstupu do objektu z atria. Tento prvek je patrný z detailu DET7390A a DET7390B. prvek bude žárově pozinkovaný ohýbaný plech tl. min. 5mm.                                                                                  |  |

#### Odpověď na Dotaz č. 9:

Jedná se, stejně jako v dotazu č.1 výše o dvě samostatné řady značení výrobků. Jedna přísluší objektu SO101, druhá objektu SO102.

#### Dotaz č. 10:

Tři různé prvky v knihách zámečnických výrobků se odkazují na jednu specifikaci v knize specifikací. Žádáme o napravení odkazů.

Jedná se o prvky:

V dokumentu „KVSUPS\_DPS\_ET01\_SO102\_D.1.1\_ASR-601\_KNIHA ZAMECNIK“:

|      |    |    |                                       |      |      |  |   |           |           |    |    |                  |                         |
|------|----|----|---------------------------------------|------|------|--|---|-----------|-----------|----|----|------------------|-------------------------|
| ZV05 | 13 |    | Ocelový portál u vstupu               | 3945 | 3075 |  | 1 | 788,46 kg | SPZV05.13 | nd | nd | VZD4             | doplněn kód specifikace |
| ZV05 | 07 | nd | Zákryt odvětrání tělocvična 2820x1010 |      |      |  | 2 |           | SPZV05.13 | nd |    | Zákryt odvětrání |                         |
| ZV05 | 23 | nd | Zákryt odvětrání rozvodny 1500x400    |      |      |  | 1 | 12,50 kg  | SPZV05.13 | nd |    | Zákryt odvětrání |                         |

V dokumentu „KVSUPS\_DPS\_ET01\_SO101\_D.1.1\_ASR-601\_KNIHA ZAMECNIK“

|      |    |  |                                |  |  |  |  |  |     |           |    |  |
|------|----|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|-----|-----------|----|--|
| ZV05 | 13 |  | Mříž venkovní okno_výška 700 2 |  |  |  |  |  | Ano | SPZV05.13 | nd |  |
|------|----|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|-----|-----------|----|--|

#### Odpověď na Dotaz č. 10:

Chybný odkaz na specifikaci u ZV05.07 a ZV05.23 / SO102 byl opraven v rámci VZD č. 19 / otázka č.10.

Specifikace pro ZV05.13 / SO101 je v pořádku, jedná se o samostatnou řadu značení pro objekt SO101.

## VYSVĚTLENÍ Č. 22 – 1. část:

### Dotaz č. 1:

Prošli jsme si VZD č. 18-20 a zase chybí vydávané dokumenty. Po obdržení Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18-20 postrádáme tyto aktualizované dokumenty:

V souvislosti se změnou vydáváme následující dokumenty:

- KVSUPS\_DPS\_ET01\_SO101\_D.1.1\_ASR-608\_KNIHA PROSKL PRICEK (oprava popisů dveří a dělení prosklených ploch, doplnění odkazů na specifikace)
- KVSUPS\_DPS\_ET01\_SO102\_D.1.1\_ASR-608\_KNIHA PROSKL PRICEK (doplnění označení jednotl. dveří v pohledech na prosklené příčky)
- KVSUPS\_DPS\_ET02\_SO102\_D.1.1\_ASR-608\_KNIHA PROSKL PRICEK (doplnění označení jednotl. dveří v pohledech na prosklené příčky)
- KVSUPS\_DPS-SPECIFIKACE (doplnění popisu povrchové úpravy u SPSK040 a SPSK041)

„KVSUPS\_DPS\_ET01\_SO101\_D.1.1\_ASR-601\_KNIHA ZAMECNIK“ (odstraněn prvek ZV03.02)

KVSUPS\_DPS\_ET01\_SO102\_D.1.1\_ASR-601\_KNIHA ZAMECNIK (záměna označení ZV05.09 a ZV05.10).

KVSUPS\_DPS\_ET02\_SO102\_C\_D.1.1\_ASR-118\_PUD 3NP (doplnění odkazů na ZV05.20 na spojovací lávce).

KVSUPS\_DPS\_ET01\_SO101\_D.1.1\_ASR\_108\_PUD\_STR (oprava označení oken dle VZD 04 / ot. 12)

KVSUPS\_DPS\_ET01\_SO102\_F\_INT-101\_PUD 1PP (doplnění chybějícího výkresu k VZD 05 / otázka č. 24)

KVSUPS\_DPS\_ET01\_SO102\_F\_INT-506\_TAB-SDS (doplnění chybějícího výkresu k VZD 05 / otázka č. 24)

### **Odpověď na Dotaz č. 1:**

Zadavatel se omlouvá za komplikace, kdy administrativním chybou neuveřejnil výše uvedené přílohy. Zadavatel tak tyto přílohy přikládá k tomuto vysvětlení.

Současně zpětnou kontrolou bylo zjištěno že označení střešních oken v půdorysu střechy a v knize ostatních výrobků neodpovídá popisu položky ve VV. Ve VV byl uveden nepřesný popis označení střešních oken SO101 - týká se položek č. 17 a 18 na listu „002.01.05.01 – Ostatní výrobky SO 101 etapa I.“

Namísto označení pol. č. 17 „OV23.01 střešní okna, podrobná specifikace dle knihy ostatních výrobků“ má být uvedeno „OV23.01.001 střešní okna, podrobná specifikace dle knihy ostatních výrobků“.

Namísto označení pol. č. 18 „OV23.02 střešní okna, podrobná specifikace dle knihy ostatních výrobků“ má být uvedeno „OV23.01.002 střešní okna, podrobná specifikace dle knihy ostatních výrobků“.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

Soupis prací (oprava označení výrobků u pol. č. 17 a 18 na listu „002.01.05.01 – Ostatní výrobky SO 101 etapa I.“)

### **Informace o prodloužení lhůty**

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je tak nově stanovena do **27. 5. 2025 do 12:00 hodin**.

Za Zadavatele

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

osoba zmocněná zastupovat Zadavatele při výkonu zadavatelských činností