



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č.j.: KK/5755/IN/25
Vyřizuje: Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 6

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Cyklotezka Ohře – Pomezí-Cheb – stavební práce a Silnice II/606 Cheb-Pomezí“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P25V00000094“

Doplnění zadavatele:

Zadavatel v příloze **P5_Cenová nabídka – Soupis stavebních prací stavba1** provedl následující úpravy:

U stavebního objektu SO 101 – Oprava lesní pěšiny:

- položka s číselným kódem **573451112** „Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m² s posypem“ byla odstraněna a nahrazena novou položkou s číselným kódem **573451112.1** „Nátěr dvouvrstvý, pryskyřičný“, a to v souladu s projektovou dokumentací;
- dále byly odstraněny položky s číselnými kódy **183403113**, **184854235** a **58337344**, které byly nahrazeny novou položkou s číselným kódem **567131115**;
- v důsledku výše uvedených změn došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

U objektu VRN – Vedlejší rozpočtové náklady:

- byla doplněna nová položka s číselným kódem **012434000**;
- v důsledku výše uvedené změny došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

V souvislosti s těmito úpravami zadavatel uveřejňuje opravenou přílohu **P5_Soupis stavebních prací** včetně elektronického formátu **.xml (XC4)** soupisu stavebních prací pro stavbu č. 1.

Dne 29.04.2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Cyklotezka Ohře – Pomezí-Cheb – stavební práce a Silnice II/606 Cheb-Pomezí“ prostřednictvím el. nástroje E-ZAK dotaz k zadávací dokumentaci:

Dobrý den, dovoluujeme si požádat o vysvětlení ZD. V soupisu prací Stavba č.1 SO 103 Nová stezka pro pěší a cyklisty je uvedena položka:

10 K 565125111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s



rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm m2 9 318,750

ČSN 73 6121 však připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

Odpověď na došlý dotaz:

Zadavatel v příloze **P5_Cenová nabídka – Soupis_stavebních_prací_stavba1** provedl následující úpravy:

U stavebního objektu SO 103 – Nová stezka pro pěší a cyklisty:

- položka s číselným kódem **565125111** „Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm“ byla odstraněna a nahrazena novou položkou s číselným kódem 565135111 „Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm“;

U stavebního objektu SO 001 – Příprava staveniště:

- doplnil položku s číselným kódem 113154552 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 40 mm
- v důsledku výše uvedené změny došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

V souvislosti s těmito úpravami zadavatel uveřejňuje opravenou přílohu **P5_Soupis_stavebních_prací** včetně elektronického formátu **.xml (XC4)** soupisu stavebních prací pro stavbu č. 1.

Karlovy Vary 05.05.2025

Jaroslav Štěpán
odbor investic
oddělení veřejných zakázek