



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č.j.: KK/5978/IN/25
Vyřizuje: Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 8

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Cyklostezka Ohře – Pomezí-Cheb – stavební práce a Silnice II/606 Cheb-Pomezí“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P25V00000094“

Dne 06.05.2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Cyklostezka Ohře – Pomezí-Cheb – stavební práce a Silnice II/606 Cheb-Pomezí“ prostřednictvím el. nástroje E-ZAK dotaz k zadávací dokumentaci:

Dobrý den,

podáváme dotaz na Zábradlí SO 103 – chodník + cyklostezka ohledně výplně v rámu. V TZ, kde je typový nákres je odkaz na normu ČSN 74 3305, že má být výplň ze sítě s oky 104,8x50,5 vevařená mezi jakly. Požadujeme jednoznačně zakreslit, zda má být výplň po celé ploše rámu nebo jen v určitých místech (trojúhelnících). Co se týče rozměru oka, tak tomu může odpovídat jen gabionová síť, která má vlastní povrchovou úpravu Zn+Al a nelze ji tudíž svařovat (degradace povrchu), měla by být upevněna způsobem jako je např. tahokov, tzn. systém opěrný a přitlačný rámeček na šroubové spoje. Dále chápeme tento návrh, že je použit v přechozí etapě vybudované v minulosti (viz foto), kde žádná výplň není. Pokud bychom měli být v režimu TP 186 – Zábradlí na pozemních komunikacích, tak je to otázka, zda je výplň nutná. V opačném případě by výplň musela být doplněna i na již vybudované předchozí etapě.

Co se týče koule na sloupku, tak jediné jako výkovek, hliníkové provedení nevím, kdo by dodal.

Tímto Vás prosíme o dodání detailní dokumentace včetně popisu, jak má být zábradlí tedy provedeno.

Příloha:

- *foto současného zábradlí na první etapě*
- *výřez z technické zprávy*

Odpověď na došlý dotaz ze dne 06.05.2025:

Výplň zábradlí v této projektové dokumentaci není uvedena a bude řešena v rámci výrobní dokumentace. Uvedená síť s oky 104,8x50,5 mm dle ČSN 74 3305 v technické zprávě je součástí



typového detailu převzatého z realizované akce obce Pomezí nad Ohří. V aktuálním projektu žádná výplň není navržena ani požadována.

V příloženém výkresu jsou uvedeny dvě varianty zábradlí o výšce 1,10 m a výšky 1,30 m. Pro tuto realizaci je určena varianta zábradlí o výšce 1,30 m, která je podrobně popsána a zakreslena.

Na základě upřesnění provedl zadavatel v příloze:

P5_Cenová nabídka – Soupis_stavebních_prací_stavba1 následující úpravu:

U stavebního objektu SO 103 – Nová stezka pro pěší a cyklisty:

- odstranil položku s číselným kódem 348942132 a nahradil položkou „vlastní“ s číselným kódem 348942132.1, která odpovídá zábradlí o výšce 1,30 m.

Dne 07.05.2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky „**Cyklostezka Ohře – Pomezí-Cheb – stavební práce a Silnice II/606 Cheb-Pomezí**“ prostřednictvím el. nástroje E-ZAK dotazy k zadávací dokumentaci:

Dobrý den,

žádáme Vás o dodatečné informace.

Dotaz č. 1) zadavatelem poskytnutý soupis prací pro stavbu 2 s názvem "TÚ_S_110 - II-606 Cheb - Pomezí - Komplexní soupis prací" poskytnutý v souboru excel není zavzorcovaný, tzn., že při doplnění jednotkové ceny se automaticky nepočítá cena celková a DPH a cena vč. DPH, dále se to nepropisuje ani do souhrnného listu. Žádáme zadavatele o poskytnutí opraveného soupisu prací, vč. vzorců.

Dotaz č. 2) v zadavatelem poskytnutém soupisu prací pro stavbu 1, konkrétně se jedná o "SO 101 - Oprava lesní cesty" je uvedena položka č. 24, kód 573451112.1, název Nátěr dvouvrstvý, pryskyřičný tl. 10mm. Dle našeho odborného názoru by tato položka měla být nahrazena např. položkou č. 573451112- Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem. Vzhledem k vlastnostem krycího povrchu z pryskyřice, který může být při vlhkém počasí velmi kluzký, by mohlo dojít k ohrožení zdraví cyklistů a chodců pohybujících se na této lesní cestě.

Vzhledem k počtu předchozích dodatečných informací a na základě nových dotazů, žádáme tímto zadavatele o adekvátní prodloužení termínu pro podání nabídky.

Odpovědi na došlé dotazy ze dne 07.05.2025:

Ad 1) pro stavbu č. 2:

Zadavatel sděluje, že rozhodující je soubor ve formátu xml, tedy otevřený formát XC4, s kterým by měl dodavatel dále pracovat.

Formáty pdf a xlsx jsou přiloženy pouze informativně a jsou generovány z Proconomu jako obraz databáze soupisu prací. V souboru xlsx tak nejsou žádné vzorce a automatické výpočty. Pokud chce dodavatel pracovat i s tímto souborem, pak si musí příslušné vzorce a výpočty doplnit.

Ad 2) pro stavbu č. 1:

Zadavatel na základě odborného posouzení potvrzuje zachování položky s číselným kódem 573451112.1 Nátěr dvouvrstvý, pryskyřičný tl. 10 mm ve stávajícím znění.

Záměrem je respektovat přírodní charakter místa, jelikož lesní pěšina prochází lesním prostředím s výhledem na vodní plochu. Z estetického a krajinářského hlediska je proto zvolené řešení s pryskyřičným povrchem vhodnější než asfaltový nátěr, který by byl v daném prostředí výrazně rušivý.



Z důvodu zajištění dostatečných protiskluzových vlastností zadavatel v příloze P5_Cenová nabídka – Soupis_stavebních_prací_stavba1 provedl následující úpravy:

U stavebního objektu SO 101 – Oprava lesní cesty:

- doplnil položku s číselným kódem 571901111
- v důsledku výše uvedené změny došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

V souvislosti s uvedenými úpravami zadavatel uveřejňuje opravenou přílohu **P5_Soupis_stavebních_prací** včetně elektronického formátu **.xml (XC4)** soupisu stavebních prací pro stavbu č. 1.

Zadavatel zvážil rozsah provedených změn v soupisu stavebních prací pro stavbu č. 1 a vzhledem k již dvakrát prodlouženému termínu pro podání nabídek (naposledy dne 05.05.2025) se rozhodl daný termín pro podání nabídek do 26.05.2025 do 09:00 hod. neprodlovovat.

Karlovy Vary 12.05.2025

Jaroslav Štěpán
odbor investic
oddělení veřejných zakázek