



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 27

ZADAVATEL:

Sídlem:

Zastoupený:

IČO:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka

708 91 168

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Sídlem:

IČO:

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

264 54 807

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V části 003.01.01 a 003.02.02 jsou uvedeny jádrové vrty ve tvaru například: 0,05 – 1 m2 tloušťka kce přes 1 m a množství v kusech. Prosíme o předělání zadání do stejného tvaru, jako je jádrové vrtání v části 002.01.00, tj. D přes 150 do 180 mm a množství v m, aby bylo možné určit cenu.

Odpověď na Dotaz č. 1:

Požadovanou úpravu v soupise prací jsme provedli, nad rámec dotazu uchazeče jsme úpravu položek pro jádrové vrtání provedli i na listu 002.01.03.

Dotaz č. 2:

Nemůžeme dohledat, jaké luxfery ze specifikace patří k jakým luxferům z VV.

Máme luxfery v 003.01.01

80	K	LUXFERY	D+M luxfery schodiště	ks	3 530,000	0,00 R - položka
PP			D+M luxfery schodiště			
P			Poznámka k položce: „x000d_			
VV			ručnířemeslníková		3 530,000	

a luxfery v 003.02.02

72	K	LUXFERY	D+M luxfery schodiště	ks	1 260,000	0,00 R - položka
PP			D+M luxfery schodiště			
P			Poznámka k položce: „x000d_			
VV			ručnířemeslníková		1 260,000	

Ve specifikaci jsou uvedeny takto. Nevíme, podle čeho rozklíčovat.

SPPO	047	Luxfery schodiště	Protiskliznost - DIN 51130 - střední hodnota úhlu sklonu 12,2°, R10 pro vertikální i horizontální - vodorovné a pochozí konstrukce Oboustranně pískovaný povrch bez dekoru. rozměr v cm Ø 19 x 10	
------	-----	-------------------	--	--

SPPO	046	Luxfer/schodiště	Protiskluznost - DIN 51130 - střední hodnota úhlu sklonu 16,4°, R10 pro vertikální i horizontální - vodorovné a pochozí konstrukce Jednostraně pískovaný povrch bez dekoru. rozměr v cm Ø 11,7 x 6	
------	-----	------------------	---	---

Odpověď na Dotaz č. 2:

Specifikace SPPO047 tj. luxfera s průměrem 19 cm je v projektu uvedena omylem. Tuto specifikaci jsme odstranili z dokumentace. Uchazeči tedy ocení luxfery s průměrem 11,7 cm.

Nově vydáváme následující dokumenty:

KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE

Dotaz č. 3:

Chybí detaily pro etapu II. V dokumentaci jsou uvedeny pouze pro I. etapu, prosíme o doplnění.

Odpověď na Dotaz č. 3:

Detaily jsou společné pro obě etapy, samostatné detaily pro 2. etapu v dokumentaci nejsou a nebudou doplňovány.

Aktuální informace o lhůtě pro podání nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Za Zadavatele

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

osoba zmocněná zastupovat Zadavatele při výkonu zadavatelských činností