

<b>PROJEKTY KRIŽAN</b> <b>Strážky 21</b> <b>ÚSTÍ NAD LABEM</b>	<b>PROTOKOL O URČENÍ TYPU</b> <b>MÍSTNOSTI VYPRACOVANÝ</b> <b>ODBORNOU KOMISÍ DLE ČSN 33 2140</b>	<b>PŘÍLOHA č. : 1</b> <b>Strana : 1</b> <b>Počet stran : 2</b>
Tel. : 603 709 577		
<i>Protokol o určení typu místnosti je vypracován jako nedílná součást příslušné projektové dokumentace, a bude k této dokumentaci přiložen ve formě přílohy.</i>		
<p>STAVBA :</p> <p>AKCE : Nová budova hospicové péče – REHOS Nejdek</p> <p>ČÁST : Provozní soubor ELEKTRO</p> <p>INVESTOR: REHOS Nejdek</p> <p>ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 18/2016</p> <p style="text-align: center;"><b>PROTOKOL O URČENÍ TYPU MÍSTNOSTI</b></p> <p><b>V Ústí nad Labem dne 11.3.2016</b></p> <p><b>Složení komise:</b></p> <p>Předseda (funkce): - Jakub Anton – vedoucí technického úseku</p> <p>Členové (funkce): - Ing.Vlastimil Křižan – projektant elektro</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>Další účastníci: -</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p><b>Název objektu (stavby):</b> REHOS – nová budova hospicové péče</p> <p>Podklady použité pro vypracování protokolu: - stavební dispozice příslušných místností</p> <p style="text-align: right;">- platné normy, zejména ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51ed.3, ČSN 33 2000-7-710</p>		

<b>PROJEKTY KRIŽAN</b> <b>Strážky 21</b> <b>ÚSTÍ NAD LABEM</b>	<b>PROTOKOL O URČENÍ TYPU</b> <b>MÍSTNOSTI VYPRACOVANÝ</b> <b>ODBORNOU KOMISÍ DLE ČSN 33 2140</b>	<b>PŘÍLOHA č. : 1</b> <b>Strana : 2</b> <b>Počet stran : 2</b>
Tel. : 603 709 577		
Přílohy:	NEJSOU	
Popis objektu:	Objekt je určen pro hospicovou péči. V objektu jsou umístěny pokoje, sociální zařízení a provozní místnosti.	
Rozhodnutí:	<p><b>Dle normy ČSN 33 2000-7-710 se jedná o prostory skupiny „1“ Jsou to prostory, které se nachází ve 2.NP a to místnost č. 2.08, 2.11, 2.16, 2.19, 2.22, 2.25, 2.28, 2.31, 2.34, 2.37, 2.38</b></p> <p><b>-pokoje pacientů.</b></p> <p><b>Skupina“1“ – zdravotnický prostor, kde při první závadě nebo přerušení základního napájení je možné připustit přerušení provozu (funkce) zdravotnických elektrických přístrojů, aniž by došlo k ohrožení pacienta.</b></p> <p><b>Ostatní prostory – provozní místnosti a sociální zařízení nevztahuje se na ně norma ČSN 33 2000-7-710</b></p>	
Zdůvodnění:	<p>Jednotlivé typy místností byly stanoveny v souladu s příslušnými články norem <b>ČSN 33 2000-7-710</b> posouzením charakteru a způsobu provozování jednotlivých místností.</p>	
	<p>.....</p> <p>předseda komise</p> <p>podpis</p>	
	<p>.....</p> <p>člen komise</p>	<p>.....</p> <p>člen komise</p>
		<p>.....</p> <p>člen komise</p>
Sepsal: V.Křižan	V Ústí nad Labem, dne 11.března 2016	