

Stavba: Nová budova Hospicové péče
Objekt: D 1.1.02 ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍ BUDOVĚ REHOS
Část: D 1.1.02.4.1 Zařízení pro vytápění staveb
JKSO: č.z. 60 001 300

							Jednotková cena - základ DPH		
TYP	Zařízení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	15%	21%	Cena celkem
D	OST		N.C.RE.PSZ	Montážní a demontážní práce, doprava					
K	M	R	444-001	Montážní práce zařízení pro vytápění	kpl	1,000			
K	M	R	444-002	Doprava zařízení pro vytápění na místo stavby	kpl	1,000			
K	M	R	444-003	Demontáž jednoho stávajícího stacionárního plynového kotle Viadrus G-300 o topném výkonu 241 kW včetně připojovacího potrubí a návazných armatur	kg	1 500,000			
K	M	R	444-004	Demontáž jednoho stávajícího stacionárního kondenzačního plynového kotle Vitocrossal 200 o topném výkonu 130 kW včetně připojovacího potrubí a návazných armatur, po instalaci nového kondenzačního kotle bude tento kotel osazen zpět na svou pozici včetně zapojení zpět do systému	kg	870,000			
D	OST		N.C.RE.RRE	Kontrolní činnost (revize a zkoušky)					
K	M	R	555-001	Zkoušky, uvedení do provozu a vyregulování	kpl	1,000			
K	M	R	555-002	Zajištění chodu zařízení ve zkušebním provozu	kpl	1,000			
K	M	R	555-003	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000			
K	M	R	555-004	Návrh úprav provozního řádu	ks	1,000			
K	M	R	555-005	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000			
D	OST		N.C.RE.SP	Stavební přípomoce					
K	M	R	333-001	Stavební přípomoce - budou udělány prostupy stěnami a stropy pro rozvody potrubí topné vody	kpl	1,000			
K	M	R	333-002	Stavební přípomoce - provedení protipožárních ucpávek v místech prostupů s různými požárními úseky	ks	3,000			
K	M	R	333-003	Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2,0 m	m ²	25,000			
D	OST		N.V.ND.KOT	Kotle, čerpadla, armatury, topný tělesa					
M	MD	MAT	777-001	Plynový kondenzační kotel jm. výkon 75-225 kW, výrobce shodný se stávajícím kotlem a kompatibilní se stávající ekvitermní a kaskádovou regulací, včetně potřebné výbavy - regulace kotle, tlakový plynový hořák, antivibrační podložka pod kotel, hlídač tlaku G1/2 (0,5 bar), bezpečnostní termostát, omezovač stavu vody (montáž do potrubí)	ks	1,000			
M	MD	MAT	777-002	Odvod spalín kouřovodem Ø200 do stávajícího komína – navrhne a provede odborná kominická firma	ks	1,000			
M	MD	MAT	777-003	Dilatační kompenzátory DN65, PN16, pro napojení kotle na potrubní rozvody, včetně protipřírub a přírubových spojů PN16	ks	2,000			
M	MD	MAT	777-004	Svod kondenzátu z nového kondenzačního kotle a komínu do stávajícího neutralizačního zařízení	kpl	1,000			
M	MD	MAT	777-005	Uzavírací klapka mezipřírubová DN65, PN16, se servopohonem 230 V, včetně protipřírub a přírubových spojů PN16	ks	1,000			
M	MD	MAT	777-006	Uzavírací klapka mezipřírubová ruční DN65, PN16, včetně protipřírub a přírubových spojů PN16	ks	2,000			
M	MD	MAT	777-007	Zpětná klapka přírubová DN 65, PN16, včetně protipřírub a přírubových spojů PN16	ks	3,000			
M	MD	MAT	777-008	Pojišťovací ventil závitový 1" (o.p. 4 bary)	ks	1,000			
M	MD	MAT	777-009	Vypouštěcí kohout závitový 1/2"	ks	4,000			
M	MD	MAT	777-010	Automatický odvzdušňovací ventil závitový 3/8"	ks	6,000			

Celkem bez DPH

Celkem s DPH