




O	05/2016	Ing.Z.Kvapil		Ing.Z.Kvapil		Ing.M.Gottlieb		Dokumentace pro provádění stavby		
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	POPIS		
ZÁKAZNÍK REHOS příspěvková organizace Perninská 975, 362 22 Nejdek						PROJEKT NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE				
VÝKRES D 1.1.01 NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE D 2.1.01 Rozvody medicinálních plynů INSTALAČNÍ KOMPLEXY								PROF.Č.DOK. MP-05		
 G DESIGN spol. s r.o. Veleslavínova 3108/14 400 11 Ústí nad Labem, CZ tel: + 420 774 445 457 fax: + 420 774 431 344 e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu						STUPEŇ RD		ČÍSLO PROJEKTU 60 001 300		FOR.A4 2x
						MĚŘ. —		ORIENTAČNÍ Č. DOK.		LIST/Ů
						ČÍSLO VÝKRESU		REVIZE	KOPIE	
						D 2.1.01-05		0		



LEGENDA:

1. Rychlospojka medicínálních plynů max. 4ks
2. Zásuvka elektro 230V
3. Otvor pro slaboproudé instalace KU68
4. Zdíčka ochranného pospojování
5. Přímé osvětlení 1x11W
6. Tahový vypínač přímého osvětlení
7. Nepřímé osvětlení 1x58W
8. Noční osvětlení 1x5W
9. Medilišta nosnost max. 20kg

LŮŽKOVÁ OSVĚTLOVACÍ RAMPA pro 1 lůžko

TECHNICKÉ VYBAVENÍ NA 1 LŮŽKO

POČET LŮŽEK/ KUSŮ	VSTUP vlevo/vpravo L/P	OSAZENÍ PLYNY POČET ODBĚROVÝCH MÍST				POČET EL. ZÁSUVK / POČET OKRUHŮ				ZDÍŘKY OCHRANNÉHO POSPOJ.	
		KYSLÍK	VZDUCH	PODTLAK	N2O	MDO	DO	ZIS	VDO	ABB	METRA
1/23	14L/9P	1	—	—	—	—	6/1	—	—	1x2	—
LAMPIČKA (samostat. přívod)	MEDIlišTA 400mm	NOSIČ INFUZÍ NA MEDIlišTU	ZÁVĚSNÁ TYČ	POLICE NA MEDIlišTU	PLENTA	SPOJENÍ SESTRA PACIENT příprava	DATOVÁ ZÁSUVKA PRO CTG	DATOVÁ DVOJZÁS. 2RJ45	PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA Z RAMPY	NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ Z RAMPY	NOČNÍ OSVĚTLENÍ OD DVEŘÍ
—	2	ANO	—	—	—	1	—	1	ANO	ANO	ANO