



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č.j.: KK/6584/IN/25
Vyřizuje: Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 10

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Cyklostezka Ohře – Pomezí-Cheb – stavební práce a Silnice II/606 Cheb-Pomezí“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P25V00000094“

Dne 21.05.2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Cyklostezka Ohře – Pomezí-Cheb – stavební práce a Silnice II/606 Cheb-Pomezí“ prostřednictvím el. nástroje E-ZAK dotaz k zadávací dokumentaci:

Ve vysvětlení zadávacích podmínek č. 6 v SO 101 Oprava lesní cesty byla položka s kódem 573451112 Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m² s posypem nahrazena novou položkou - 573451112.1 Nátěr dvouvrstvý, pryskyřičný, tl. 10 mm. Cenu této vrstvy jsme zjišťovali u odborných firem. Tímto technickým řešením dochází k navýšení ceny zakázky o 7,5 mil. Kč. Původní položka je dle ceníku URS za 63,10 Kč/m². Z tohoto důvodu žádáme zadavatele o navýšení limitní ceny pro tuto stavbu.

Odpověď na došlý dotaz:

Zadavatel ve Vysvětlení č. 9 avizoval zveřejnění odpovědi na došlý dotaz (žádost) na den 23.05.2025. Odpověď však zveřejňuje již dnes.

Na základě technicko-ekonomického posouzení se zadavatel rozhodl upustit od použití dvouvrstvého pryskyřičného nátěru o tloušťce 10 mm a nahradit jej dvojitým nátěrem z asfaltu v množství 1,7 kg/m² s posypem.

Z tohoto důvodu zadavatel v příloze **P5_Cenová nabídka – Soupis_stavebních_prací_stavba1** provedl následující úpravy:

- odstranil položku s číselným kódem 573451112.1 - Nátěr dvouvrstvý, pryskyřičný, tl. 10 mm
- odstranil položku s číselným kódem 571901111 – Posyp podkladu nebo krytu
- doplnil položku s číselným kódem 573451112- Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m² s posypem
- v důsledku výše uvedené změny došlo k přečíslování pořadových čísel položek.

V této souvislosti zadavatel rovněž provedl opravu projektové dokumentace v příloze **P1_PD stavba č. 1_oprava_22_05_2025**, a to v následujících částech:

D.1.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1.1.2 Vzorové příčné řezy



V souvislosti s těmito změnami zadavatel uveřejňuje:

- opravenou přílohu:
P5_Cenova_nabidka_22_05 - Soupis_stavebních_prací_stavba1_oprava_22_5_2025
včetně elektronického formátu **.xml (XC4)** soupisu stavebních prací pro stavbu č. 1,
- doplnění zadávací dokumentace o přílohu č. 1 - **Projektová dokumentace pro stavbu č. 1 oprava 22.05.2025.**

Zadavatel zvážil rozsah provedených změn v soupisu stavebních prací pro stavbu č. 1 a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek **do 03.06.2025 do 09:00 hod.** Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek bylo dnes již zveřejněno.

Karlovy Vary 22.05.2025

Jaroslav Štěpán
odbor investic
oddělení veřejných zakázek