



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR PRÁVNÍ

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č.j.: KK/6783/IN/25
Vyřizuje: Jaroslav Štěpán

Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek č. 1

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Nemocnice Sokolov, stavební úpravy pavilonu A - střecha“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P25V00000409“

Dne 29.05.2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy pavilonu A - střecha“ prostřednictvím el. nástroje E-ZAK dotaz k zadávací dokumentaci v následujícím znění:

*Dobrý den,
narazil jsem na rozpor mezi VV a PD ohledně skladby střešní konstrukce. Dle PD má být ve skladbách S6 a S7 následující: asfaltová penetrační emulze (0,3 kg/m²), pásy z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou za skleněné a AL folie tl. 4 mm, separační netkaná folie ze sklovláknitého vliesu s pl. hmotností min. 120 g/m².*

*Naproti tomu ve VV je množství penetrace podstatně vyšší - 1,05 kg/m², asfaltový pás tl. 4,6 mm s hrubozrnným břidličným posypem (to je pás pro finální povrchy) a textilie netkaná HPPE 150 g/m².
Prosím o uvedení do souladu VV s PD. Předem děkuji.*

Odpověď na došlý dotaz:

Na základě došlého dotazu zadavatel upravil položky č. 11, 14 a 17 výkazu výměr a uvedl jej do souladu s projektovou dokumentací.

Z důvodu provedené úpravy zadavatel zveřejňuje opravenou přílohu č.5 Cenová nabídka – výkaz výměr.

Karlovy Vary 03.06.2025

Jaroslav Štěpán
odbor právní
oddělení veřejných zakázek