


POZNÁMKA

V ROZSAHU NOVÉ PODLAHY SE VYBOURÁ STÁVAJÍCÍ BETON TL. 80 mm A ODEBERE SE 80 mm NÁSYPU, ABY SE NOVÁ PODLAHA MOHLA PROVÉST VE STEJNÉ ÚROVNI JAKO STÁVAJÍCÍ.
POKUD BY TO NEBYLO MOŽNÉ, PROVEDE SE NOVÁ PODLAHA NAD STÁVAJÍCÍ PODLAHOU TAK, ABY MEZI NIMI BYLA MEZERA 20 mm.

ŘEZ A-A M 1:25



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL
- NOVÁ PODLAHA S ÚNOSNOSTÍ PRO BATERIE NÁHRADNÍHO ZDROJE

IVAN KŘESINA		IČ 416 59 023		IVAN KŘESINA projektová činnost ve výstavbě nám. Dr. M. Horákové 5 360 01 KARLOVY VARY	
INVESTOR Dětské centrum Karlovy Vary, příspěvková organizace, Zitkova 1267/4, 360 01 Karlovy Vary				DATUM 03/2025	
Dětské centrum Karlovy Vary p. o., Zitkova 1267/4, Karlovy Vary Výměna elektroinstalace a UPS ve 4.NP STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ARCHIV. ČÍSLO 05/2025	
PŮDORYS 4. NP - úprava podlahy pro UPS				M 1 : 50	1