


Vypracoval: Bc. Jakub Beneš		HIP: Oto Szakos		Generální projektant: <div>  </div>	
Kontroloval: Jakub Meca		Zodpovědný projektant: Bc. Jakub Beneš		Pohoří 30, Pohoří 254 01	
Projekt	Snížení energetické náročnosti DOZP Radošov				
Projektant profese	Strong enco		Zákaznické číslo NH.01.2024		
Investor	Karlovarský kraj, IČ: 70891168, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary		Stupeň PD	PDPS	Paré
Místo stavby	Parc.č. st. 174, k.ú. Radošov u Kyselky [678694]		Datum	08/2024	
Stavební objekt	SO.01. Hlavní objekt DOZP		Formát	A4	
Díl projektu	D.1.4.02 - Silnoproudá elektroinstalace osvětlení/připojení TČ		Měřítko	-	
Název dokumentu	Úprava rozvaděče RS2		Číslo výkresu D.1.4.02.12		Revize 0

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Úprava stávajícího rozvaděče RS2
TN-S
In= 63A Ik<6kA

Do rozvaděče bude doplněná přepětová ochrana T2 dle schématu
Rozvaděč je umístěný v chodbě 3.01

Ve stávajícím rozvaděči budou demontovány jističe na pozicích 2-6
Tyto jističe budou nahrazeny jednomodulovými jističo chrániči z nichž budou napojeny nové světelné okruhy.

Stávající okruhy budou zrušeny.

			Datum	16.08.2024	DOZP Radošov		Titulní list			= RS2		
			Zprac.							+		
			Zkontr.		Úprava rozvaděče RS2						List	1
Změna	Datum	Název	Pův.		Náhrada z	Nahrazeno čím			IEC_bas001			Strana 1 / 3

