


Vypracoval: Bc. Jakub Beneš		HIP: Oto Szakos		Generální projektant: <div>  </div>	
Kontroloval: Jakub Meca		Zodpovědný projektant: Bc. Jakub Beneš		Pohoří 30, Pohoří 254 01	
Projekt	Snížení energetické náročnosti DOZP Radošov				
Projektant profese	Strong enco		Zákaznické číslo NH.01.2024		
Investor	Karlovarský kraj, IČ: 70891168, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary		Stupeň PD	PDPS	Paré
Místo stavby	Parc.č. st. 174, k.ú. Radošov u Kyselky [678694]		Datum	08/2024	
Stavební objekt	SO.01. Hlavní objekt DOZP		Formát	A4	
Díl projektu	D.1.4.02 - Silnoproudá elektroinstalace osvětlení/připojení TČ		Měřítko	-	
Název dokumentu	Seznam kabelů		Číslo výkresu D.1.4.02.18		Revize 0

Seznam kabelů

Položka	Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Kam	Poznámka
1	HDSS	1.PP	WD05	AYKY-J 3x185+120	25	HDSS	R-KOT	
2	S/1	1.PP	WD20	CXKH-R-J 3x1,5	50	R-KOT	S/1	
3	S/2	1.PP	WD21	CXKH-R-J 3x1,5	72	R-KOT	S/2	
4	Z/1	1.PP	WD17	CXKH-R-J 5x2,5	30	R-KOT	Z/1	
5	Z/2	1.PP	WD18	CXKH-R-J 3x2,5	30	R-KOT	Z/2	
6	Z/3	1.PP	WD19	CXKH-R-J 3x2,5	30	R-KOT	Z/3	
7	-TČ1	Exteriér	WD10	CXKH-R-J 5x4	23	R-KOT	-TČ1	
8	-TČ2	Exteriér	WD11	CXKH-R-J 5x4	23	R-KOT	-TČ2	
9	-TČ3	Exteriér	WD12	CXKH-R-J 5x4	23	R-KOT	-TČ3	
10	-TČ4	Exteriér	WD13	CXKH-R-J 5x4	23	R-KOT	-TČ4	
11	-EK1	1.PP	WD14	CXKH-R-J 5x6	25	R-KOT	-EK1	
12	-EK2	1.PP	WD15	CXKH-R-J 5x6	25	R-KOT	-EK2	
13	-TV	1.PP	WD16	CXKH-R-J 5x2,5	20	R-KOT	-TV	
14	S/1	1.NP	WD101	CXKH-R-J 3x1,5	108	RSM1	S/1	
15	S/2	1.NP	WD102	CXKH-R-J 3x1,5	176	RSM1	S/2	
16	S/3	1.NP	WD103	CXKH-R-J 3x1,5	164	RSM1	S/3	
17	S/4	1.NP	WD104	CXKH-R-J 3x1,5	158	RSM1	S/4	
18	S/5	1.NP	WD105	CXKH-R-J 3x1,5	172	RSM1	S/5	
19	S/6	1.NP	WD106	CXKH-R-J 3x1,5	156	RSM1	S/6	
20	S/7	1.NP	WD107	CXKH-R-J 3x1,5	178	RSM1	S/7	
21	S/8	1.NP-4.NP	WD108	CXKH-R-J 3x1,5	164	RSM1	S/8	
22	S/1	1.NP-4.NP	WD101	CXKH-R-J 3x1,5	125	RS	S/1	
23	S/2	1.NP-4.NP	WD102	CXKH-R-J 3x1,5	122	RS	S/2	
24	S/1	2.NP	WD101	CXKH-R-J 3x1,5	201	RS1	S/1	
25	S/2	2.NP	WD102	CXKH-R-J 3x1,5	251	RS1	S/2	
26	S/3	2.NP	WD103	CXKH-R-J 3x1,5	174	RS1	S/3	
27	S/4	2.NP	WD104	CXKH-R-J 3x1,5	310	RS1	S/4	
28	S/5	2.NP	WD105	CXKH-R-J 3x1,5	86	RS1	S/5	
29	S/1	3.NP	WD101	CXKH-R-J 3x1,5	180	RS2	S/1	
30	S/2	3.NP	WD102	CXKH-R-J 3x1,5	154	RS2	S/2	
31	S/3	3.NP	WD103	CXKH-R-J 3x1,5	176	RS2	S/3	
32	S/4	3.NP	WD104	CXKH-R-J 3x1,5	206	RS2	S/4	

Seznam kabelů

Položka	Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Kam	Poznámka
33	S/5	3.NP	WD105	CXKH-R-J 3x1,5	62	RS2	S/5	
34	S/1	4.NP	WD101	CXKH-R-J 3x1,5	155	RS3	S/1	
35	S/2	4.NP	WD102	CXKH-R-J 3x1,5	168	RS3	S/2	
36	S/3	4.NP	WD103	CXKH-R-J 3x1,5	162	RS3	S/3	
37	S/4	4.NP	WD104	CXKH-R-J 3x1,5	56	RS3	S/4	
38	BG1	1.PP	WS1	JYTY 2x1	10	VJ1	BG1	Pouze příprava kabeláže
39	BG2	1.PP	WS2	JYTY 2x1	12	VJ1	BG2	Pouze příprava kabeláže
40	BG3	1.PP	WS3	JYTY 2x1	5	VJ1	BG3	Pouze příprava kabeláže
41	BG4	1.PP	WS4	JYTY 2x1	8	VJ1	BG4	Pouze příprava kabeláže
42	BG5	1.PP	WS5	JYTY 2x1	10	VJ1	BG5	Pouze příprava kabeláže
43	BG6	1.PP	WS6	JYTY 2x1	12	VJ1	BG6	Pouze příprava kabeláže
44	R_KOT	1.PP	WS7	H03VV-F 2x0,5	16	VJ1	R_KOT	Pouze příprava kabeláže
45	OČ1	1.PP	WS8	H03VV-F 3x0,75	10	VJ1	OČ1	Pouze příprava kabeláže
46	OČ2	1.PP	WS9	H03VV-F 3x0,75	10	VJ1	OČ2	Pouze příprava kabeláže
47	OČ3	1.PP	WS10	H03VV-F 3x0,75	12	VJ1	OČ3	Pouze příprava kabeláže
48	3CVV	1.PP	WS11	H03VV-F 3x0,75	10	VJ1	3CVV	Pouze příprava kabeláže
49	VJ1	1.PP	WS12	CXKH-R-J 3x2,5	55	VJ1	-TČ1	Pouze příprava kabeláže
50	VJ2	1.PP	WS13	CXKH-R-J 3x2,5	55	VJ2	-TČ2	Pouze příprava kabeláže
51	VJ3	1.PP	WS14	CXKH-R-J 3x2,5	55	VJ3	-TČ3	Pouze příprava kabeláže
52	VJ4	1.PP	WS15	CXKH-R-J 3x2,5	55	VJ4	-TČ4	Pouze příprava kabeláže
53	VJ1	1.PP	WS16	JYTY 2x1	55	VJ1	-TČ1	Pouze příprava kabeláže
54	VJ2	1.PP	WS17	JYTY 2x1	55	VJ2	-TČ2	Pouze příprava kabeláže
55	VJ3	1.PP	WS18	JYTY 2x1	55	VJ3	-TČ3	Pouze příprava kabeláže
56	VJ4	1.PP	WS19	JYTY 2x1	55	VJ4	-TČ4	Pouze příprava kabeláže
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								