


LEGENDA:

- B1** LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
600x600 mm, 31W, 4000lm
3000K, Ra 80.
- B2** LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
400x400mm, 32W, 3900lm
3000K, Ra 80, IP54.
- A1** LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
297x1532mm, 42W, 5000lm
3000K, Ra 80.
- A2** LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
297x1232mm, 32W, 4000lm
3000K, Ra 80.
- A3** LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
198x1278mm, 48W, 5700lm
3000K, Ra 80, IP54.
- C1** LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
KRUHOVÉ Ø316, 8W, 900lm
3000K, Ra 80, IP54.
- C2** LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
KRUHOVÉ Ø426, 32W, 3900lm
3000K, Ra 80, IP54.
- D** LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
75x1006mm, 18W, 3000lm
3000K, Ra 80, min. IP54.
- LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ S
BATERIOVÝM ZDROJEM 1h,
SVÍTICÍ PŘI VÝPADKU. 3W
18lm S VYZNAČENÝM
SMĚREM ÚNIKU

LEGENDA:

- S/xx** VYPÍNAČ ŘAZENÍ 1
- S/xx** VYPÍNAČ ŘAZENÍ 1, IP44
- S/xx** VYPÍNAČ ŘAZENÍ 5
- S/xx** VYPÍNAČ ŘAZENÍ 5, IP44
- S/xx** VYPÍNAČ ŘAZENÍ 6
- S/xx** VYPÍNAČ ŘAZENÍ 6, IP44
- S/xx** VYPÍNAČ ŘAZENÍ 6+6
- S/xx** VYPÍNAČ ŘAZENÍ 6+6, IP44
- S/xx** VYPÍNAČ ŘAZENÍ 7
- S/xx** VYPÍNAČ ŘAZENÍ 7, IP44
- S/xx** POHYBOVÉ ČIDLO
- ROZVADĚČ DLE POPISU**

Tabulka místností 4.NP					
č.m.	Z	název	plocha(m²)	podlaha	strop
4.01		CHODBA - SCHODIS	25,50	ker.dlažba	ortříka + mabo
4.02		KOUPELNA	7,90	ker.dlažba	ortříka + mabo
4.03		SKLAD	5,80	PVC	ortříka + mabo
4.04		POKŮJ	15,95	PVC	ortříka + mabo
4.05		SKLAD PRÁDLA	21,40	PVC	ortříka + mabo
4.06		POKŮJ	12,00	PVC	ortříka + mabo
4.07		POKŮJ	15,70	PVC	ortříka + mabo
4.08		POKŮJ	18,30	PVC	ortříka + mabo
4.09		KLOUČKA - OB. POKŮJ	16,00	PVC	ortříka + mabo
4.10		POKŮJ	12,35	PVC	ortříka + mabo
4.11		PŮDA	4,30	PVC	ortříka + mabo
4.12		PŮDA	9,60	PVC	ortříka + mabo
4.13		CHODBA	9,90	ker.dlažba	ortříka + mabo
4.14		SATNA	11,30	PVC	ortříka + mabo
4.15		POKŮJ	19,40	PVC	ortříka + mabo
4.16		CHODBA	7,80	ker.dlažba	ortříka + mabo

Vypracoval:		HIP:	Generální projektant:		
Bc. Jakub Beneš		Oto Szakos	<div></div>		
Kontroloval:		Zodpovědný projektant:			
Jakub Meca		Bc. Jakub Beneš	Pohoří 30, Pohoří 254 01		
Projekt	Snížení energetické náročnosti DOZP Radošov				
Projektant profese	Strong enco		Zákaznické číslo NH.01.2024		
Investor	Karlovarský kraj, IČ: 70891168, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary		Stupeň PD	PDPS	Paré
Místo stavby	Parc.č. st. 174, k.ú. Radošov u Kyselky [678694]		Datum	08/2024	
Stavební objekt	SO.01. Hlavní objekt DOZP		Formát	A2	
Díl projektu	D.1.4.02 - Silnoproudá elektroinstalace osvětlení/připojení TČ		Měřítko	1:75	
Název dokumentu	Elektroinstalace 4.NP		Číslo výkresu	D.1.4.02.08	Revize 0