

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32

(DS)

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KHSKV 07216/2024/EPI/Zaj – S10

Vyřizuje: M. Zajíčková, L. Dvořáková

Telefon: 355 328 368

E-mail: michaela.zajickova@khskv.cz

Datum: 09.07.2024

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS –
Oto Szakos
Nové Hamry 392
362 24 Nové Hamry

„Radošov, Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p. 137“

Stavebník: Karlovarský kraj, zastoupený Ing. Tomášem Brtkem, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, IČO: 70891168

Zástupce stavebníka: PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS – Oto Szakos, Nové Hamry 392, 362 24 Nové Hamry, na základě plné moci ze dne 29.05.2024

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary (dále jen „KHS KK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti stavebníka ze dne 17.06.2024 ve věci výše uvedené stavby a k ní připojené dokumentace vydává toto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO:

KHS KK po posouzení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví s předloženou projektovou dokumentací stavby „**Snížení energetické náročnosti budovy DOZP Radošov č.p. 137**“

souhlasí.

Odůvodnění:

Předloženou projektovou dokumentaci zpracoval zástupce stavebníka v dubnu 2024. Bylo předloženo paré č.1.

Zástupce stavebníka požádal KHS KK o závazné stanovisko pro účely stavebního řízení.

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově č.p.137. Jedná se o zateplení budovy, střešního pláště, výměny otvorových výplní, rekonstrukce elektroinstalace, osazení nového tepelného zdroje – tepelných čerpadel (původně elektrokotel) a osazení fotovoltaické elektrárny včetně navazujícího technického vybavení objektu. Jako zdroj tepla jsou navržena dvě tepelná čerpadla systém vzduch – voda o výkonu každého čerpadla 21,5 kW, která budou osazena na západní fasádě objektu ve dvoře a jedno z tepelných čerpadel bude zároveň sloužit pro přípravu TV. Řešený objekt se nachází mimo obytnou zástavbu. Objekt je napojen stávajícími přípojkami na inženýrské sítě města.

Dle projektové dokumentace nebyl na stavbě zjištěn azbest ani výrobky azbest obsahující.

KHS KK konstatuje, že tepelné čerpadlo jako takové je výrobkem, nikoliv stavbou definovanou stavebním zákonem, a stavebník plně odpovídá za bezvadný chod TČ a dodržování hygienických limitů hluku dle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

KHS KK upozorňuje, že v případě přerušení zásobování vodou na více než 24 hodin bude požadovat předložení dokladu o výsledku laboratorního rozboru pitné vody z vnitřního vodovodu dodávané k odběrným místům, v souladu s § 4 odst. 7 a 8 a § 8 odst. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu kráceného rozboru podle části 1. Přílohy č. 5 této vyhlášky. Uvedená vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu.

KHS KK přezkoumala žádost zástupce stavebníka v návaznosti na dokumentaci s ní předloženou a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko

MUDr. Hana Bártová v.r.

ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Příloha

1x předložená dokumentace (stavebník osobně)

Kopie

KHS KK – odbor protiepidemický

oddělení hygieny obecné a komunální Karlovy Vary a Sokolov