



1.01	Chodba	42,55	2,85
1.02	Elektrozvzdna	15,93	2,85
1.03	Archiv	66,76	3,77
1.04	Autodílňa	150,87	3,79
1.05	Sklad materiálu	8,08	2,96
1.06	Sklad nářadí	8,42	2,96
1.07	WC chlapci	1,28	2,60
1.08	WC chlapci	1,08	2,60
1.09	WC chlapci	1,07	2,60
1.10	WC chlapci	7,29	2,60
1.11	Předsíň WC chlapci	12,17	2,61
1.12	WC ženy	1,12	2,69
1.13	Předsíň WC ženy	1,8	2,65
1.14	Kabinet	7,32	2,99

1.18	Dílňa CNC strojů	72,98	2,98
1.19	Obrobná - frézky	87,19	2,84 - 3,02
1.20	Obrobná - soustruhy	201,8	2,98
1.21	Výdejna	33,95	2,84 - 3,02
1.22	Kabinet	11,65	2,98
1.23	Zámečnická dílna	145,39	2,97
1.24	Denní místnost - žáci	34,26	2,84 - 3,02
1.25	Chodba	40,48	2,99
1.26	Schodiště	9,88	
1.27	Předsíň WC chlapci	4,71	2,79
1.28	WC chlapci	6,88	2,79
1.29	WC chlapci	1,16	2,79
1.30	WC chlapci	1,18	2,79
1.31	Úklid	1,39	2,52
1.32	Kovárna	73,81	2,91
1.33	Kabinet	8,17	2,91
1.34	Přípravná svařovny	42,66	2,98
1.35	Sklad svařovny	12,16	2,98
1.36	Sklad technickýc plynů	11,4	3,11-2,97
1.37	Garáž	18,53	3,11-2,97
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		1170,41	

POZNÁMKA:

Náplňová soustava:
3+NPE stl. 50Hz, 230/400V, TN-C-S
3+NPE stl. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovým chráněním

Projektant:	Klimešová Miroslava	Vedoucí zakázky:	Ing. Martin Pluhař
Ogjednatel:	Improvovaná střední škola technická a elektrotechnická Sokolov, z.s.	Zakázka č.:	2024/115
Zakázka:	Modernizace střední školy praktického vyučování IHSSTE Sokolov - část 1	Stavba:	OPS
Dokumentace/část:	0.1.4.e - Strojová elektrotechnika	Datum:	31.8.2024
		Měřítko:	1:50
		Formát:	A4/A4
PŮDORYS 1.NP - technologie			
5			