

KONTROLNÍ ZPRÁVA

o provedení kontroly spalinové cesty podle ČSN 73 4201 : 2010

Číslo zprávy: IŠ 01/24

Datum provedení: 22. ledna 2024

Provedl: Jan Hanzlík - Kominictví

Název firmy: Kominictví, Jiráskova 475, Rotava

IČO: 87057417

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: 78/09/ŽÚ/BUR

Objednatel: Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Jednoty 1620, Sokolov

Místo kontroly: areál školy Sokolov, Jednoty 1620 - kovářská dílna

SPECIFIKACE SPALINOVÉ CESTY: na tuhá paliva (dřevo,uhlí)

Komín: stávající jedno průduchový zděný síla zdiva 30cm bez komínové ochranné vložky o rozměru 40 x 20cm, celková výška 7,5m, účinná 6m, s odtahovým ventilátorem na střeše, přístup ke komínové hlavě zajištěn žebříkem, dvířka plechová

Spotřebič: stacionární kovářská výheň se třemi topeništi umístěn kovářská dílna - podlaží přízemí

Kouřovod: zděný s ocelovou digestoří o délce 0,3m. Bez kolen, zapojen do samostatného komínového průduchu

Objekt: tří podlažní budova

Požární bezpečnost: odpovídá, ventilátor v dílně **Nespouštět** při provozu kovářské výhně

Zjištěné závady: neupravené komínové přepážky na střešní části komínu

Termín odstranění závad: dle dohody s majitelem

Závěr kontroly: Spalinová cesta zajišťuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší
Je zajištěn přístup ke kontrole průchodu komína a kouřovodu

Nezodpovídám za skryté závady

Zajistit neuzavíratelný přístup vzduchu ke spotřebiči.

Upozornění majitele na povinnost zajišťovat pravidelné čištění komína a kontrolu kouřových cest ve smyslu vyhl. č. 34/2016 Sb.

Datum vystavení: 23. ledna 2024

Tel. 605 253 288

Platnost: 22. 1. 2025

Podpis a razítko

