



-  TECHNOLOGIE OVLÁDANÁ MAŘ
-  VÝVOD
-  OVLÁDACÍ JEDNOTKA
-  IRC REGULÁTOR
-  ČIDLO ROSNÉHO BODU
-  ČIDLO TEPLOTY
-  ČIDLO DETEKCE PLYNU
-  DETEKCE ZAPLAVENÍ
-  ČIDLO DETEKCE CO
-  OKENNÍ KONTAKT
-  TLAČÍTKO
-  VODOMĚR

NN ČÁST : 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V / TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
NN ČÁST: ZÁKLADNÍ - IZOLACÍ KRYTÍM
NN ČÁST: PŘI PORUŠĚ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3

OSAZOVÁNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESU, VÝKRESŮ KONCOVÝCH PRVKŮ. TYTO VÝKRESY JSOU NADŘÁZENY TĚMTO VÝKRESŮM.

