



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR PRÁVNÍ

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č.j.: KK/975/OP/25
Vyřizuje: Jaroslav Štěpán

Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek č. 4

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov – stavební část“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P25V00000790“

Dne 04.09.2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov – stavební část“ prostřednictvím el. nástroje E-ZAK dotazy k zadávací dokumentaci:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 4.9.2025

K nacenění této položky

89	K	953845114R	Komín v kovárně pro kovářskou výheň – vyvločkování spalínové cesty výška komína cca. 7,5m	soubor	1,00
----	---	------------	---	--------	------

PP

Komín v kovárně pro kovářskou výheň – vyvločkování spalínové cesty
výška komína cca. 7,5m

prosíme o upřesnění a doplnění:

- Velikost zákrytu – digestoře
- Bude při modernizaci provedena úprava provedení zákrytu nebo počtu výhni?
- Parametry stávajícího ventilátoru

Požadujeme upřesnění, protože vyvločkováním komína se zmenší průřez spalínové cesty a změní se tahové podmínky, v tom případě je třeba mít správný návrh ventilátoru. Do komína 40x20cm dostaneme průměr 180 mm max, či případně oválnou vložku ale odpovídající opět průměru 180 mm (průřez komína 40x20cm je více jak 3x větší než průměr 180 mm).

Případně by se musela navrhnout a vyrobit zcela atypická vložka.

Odpověď na dotaz:

- velikost zákrytu digestoře se nemění
- nebude prováděna úprava provedení zákrytu ani se nebude měnit počet výhni



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR PRÁVNÍ

- parametry stávajícího ventilátoru nelze (vzhledem ke stáří) již zjistit. Během stavby bude ze strany ISŠTE Sokolov dodán a namontován nový, celo-nerezový ventilátor, s regulovatelným výkonem až 3 800 m³/hod, odolný teplotám do 700 °C (připojovací kabel 3x1,5 mm).

Upřesnění k vyvložkování komína:

- vyvložkování komína na tuhá paliva bude vložkou z nerez oceli průměr 200 mm
- frézování
- úprava komínového zdiva a hlavy (pozn. stávající ventilátor je umístěn ze strany komína, nový ventilátor bude umístěn na hlavě komína)
- úprava přepážek v komínu
- revize

Karlovy Vary 09.09.2025

Jaroslav Štěpán
odbor právní
oddělení veřejných zakázek