



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR PRÁVNÍ

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č.j.: KK/984/OP/25
Vyřizuje: Jaroslav Štěpán

Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek č. 5

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov – stavební část“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P25V00000790“

Dne 09.09.2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov – stavební část“ prostřednictvím el. nástroje E-ZAK dotazy k zadávací dokumentaci:

Dobrý den,
žádám o upřesnění položek výkazu výměr:

Podlahy povlakové

pol. č.289 - Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC

pol. č.291 - podlahovina vinylová heterogenní akustická třída zátěže 34/42, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,60mm

Lepení elektrostatických čtverců je požadováno pouze v m.1.02, ale výměra je spočítána na veškeré PVC. K montáži elektrostatických čtverců chybí dodávka materiálu. A k dodávce PVC chybí montáž PVC. PVC do učeben by mělo mít vyšší třídu zátěže než uvedené PVC ve výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Položky č. 289 a č. 291 výkazu výměr byly opraveny a doplněny. V souvislosti s touto úpravou zadavatel zveřejňuje nový, opravený výkaz výměr.

Na základě výše uvedených změn zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 24.09.2025 do 09:00 hodin.

V souvislosti s tím uveřejňuje zadavatel nový výkaz výměr a opravenou výzvu.

Karlovy Vary 10.09.2025

Jaroslav Štěpán
odbor právní
oddělení veřejných zakázek