

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a 4

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 12/ZPR/2025

Název zakázky: II/210 Modernizace silnice Dolní Nivy – Jindřichovice

Zadavatel obdržel dne 20.10.2025 v elektronické podobě žádost č. 3 o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho účastníka v tomto znění:

DOTAZ č. 3:

Dobrý den,

Prosíme zadavatele o upřesnění skladby vozovky. V technické zprávě část dokum. D.1.2 č. přílohy 1 je uvedena skladba vozovky s modifikovanými asf. betonem. (viz níže-označení neodpovídá modifikovanému asf. betonu), dále jsou uvedeny tl. jednotlivých vrstev ACO 11+ 50/70 - 40mm, ACL 16+ 50/70 - 60mm, ACP 16+ 50/70 - 90mm což je uvedeno i v zadávací dokumentaci ve VZOROVÉM PŘÍČNÉM ŘEZU část dokum. D.1.2 č. přílohy 4, ale tato skladba neodpovídá přiloženému soupisu prací v zadávací dokumentaci.

SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.2

KONSTRUKCE VOZOVKY, dle TP 170, katalogový list D1-N-2-PIII, TDZ III:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+ 50/70	40 mm	ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-5
Spojovací postřik s kationaktivní asfaltovou emulzí	PS-C C60 BP4	0,40 kg/m ²	ČSN 73 6129 ČSN EN 13808
Asfaltový beton pro ložní vrstvy modifikovaný	ACL 16+ 50/70	60 mm	ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik s kationaktivní asfaltovou emulzí	PS-C C60 BP4	0,40 kg/m ²	ČSN 73 6129 ČSN EN 13808
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy modifikovaný	ACP 16+ 50/70	90 mm	ČSN 73 6129 ČSN EN 13808
Infiltrační postřik s kationaktivní asfaltovou emulzí	PI-C C60 B6	1,00 kg/m ²	ČSN 73 6129 ČSN EN 13808
Štěrkodrt', fr. 0-32	ŠDa	200 mm	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285
Štěrkodrt', fr. 0-63	ŠDa	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285
CELKEM		min. 540 mm	

SO 101 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - D.1.2

A	KONSTRUKCE VOZOVKY, dle TP 170 katalogového listu D1-N-2, TDZ III		
	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+ 50/70	40 mm
	Spojovací postřik s kation. asf. emulzí	PS-C C60 BP4	0,40 kg/m ²
	Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+ 50/70	60 mm
	Spojovací postřik s kation. asf. emulzí	PS-C C60 BP4	0,40 kg/m ²
	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+ 50/70	90 mm
	Infiltrační postřik s kation. asf. emulzí	PI-C C60 B6	1,00 kg/m ²
	Štěrkodrt, fr. 0-32	ŠDa	200 mm
	Štěrkodrt, fr. 0-63	ŠDa	150 mm
	CELKEM		540 mm

SOUPIS PRACÍ

35	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	2 702,000	0,00	0,00 Kč
	doplňující popis	ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm digitálně odměřeno ze situace konstrukce vozovky: 2702,0m2 => A m2				
	výměra	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
	technická specifikace	- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. OTSKP 2025				
	cenová soustava					
	poznámka					
36	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	2 810,080	0,00	0,00 Kč
	doplňující popis	ACL 16+ 50/70 tl. 70 mm digitálně odměřeno ze situace konstrukce vozovky: 2702,0m2*1,04koef. rozš. = 2810,080 => A m2				
	výměra	Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
	technická specifikace	- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. OTSKP 2025				
	cenová soustava					
	poznámka					
37	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	2 864,120	0,00	0,00 Kč
	doplňující popis	ACP 16+ 50/70, TL. 80 MM digitálně odměřeno ze situace konstrukce vozovky: 2702,0m2*1,06koef. rozš. = 2864,120 => A				
	výměra	Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
	technická specifikace	- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. OTSKP 2025				
	cenová soustava					
	poznámka					

Z tohoto zadání není možné určit přesnou specifikaci asf. betonu (jestli má být modifikovaný nebo ne) pro stanovení ceny, sjednotí zadavatel zadávací dokumentaci a upraví soupis prací tak, aby jednotlivé tl. asf. betonu odpovídali výkresové dokumentaci?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel tímto sděluje, že po prověření a kontrole zadávací dokumentace nahrazuje celou projektovou dokumentaci a dává ji do souladu se soupisem prací. Soupis prací zůstává beze změny. Nová projektová dokumentace je přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Zadavatel obdržel dne 20.10.2025 v elektronické podobě žádost č. 4 o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho účastníka v tomto znění:

DOTAZ č. 4:

Dobrý den, dovoluji si požádat o Vysvětlení ZD. Liší se datum odevzdání nabídky uvedené ve Výzvě VZ a datum odevzdání uvedené v záhlaví zveřejnění VZ v E-ZAKu.
Děkuji

ODPOVĚĎ:

Zadavatel uvádí, že došlo k administrativní chybě při psaní výzvy k podání nabídek. Opravená Výzva s aktualizovaným datem je přílohou č. 2 tohoto vysvětlení.

Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Vzhledem k charakteru a rozsahu vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek a to do 10.11.2025 do 08:30 hod.

V Sokolově

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Opravená Výzva