

Váš dopis zn.:
Ze dne: 05.06.2023
Naše zn.: POH/29787/2023-2/032400

Vyřizuje: Ing. Ján Kojnok
Tel.: +420 474 636 733
Mobil: +420 606 757 556
E-mail: kojnok@poh.cz

Datum: 08.06.2023

S.A.W. COLSULTING s.r.o.
Iveta Sochorová
Božtěšická 216/34
400 01 Ústí nad Labem
sochorova@sawconsulting.cz

II/210 Modernizace silnice Dolní Nivy – Jindřichovice

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 5. května 2023, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)

Záměr se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem.

III. Stanovisko správce povodí

Se záměrem souhlasíme za předpokladu, že v havarijním plánu stavby bude na správce povodí uvedeno pouze spojení na Vodohospodářský dispečink.

Souřadnice stavby (orientačně) v souřadnicovém systému S-JTSK jsou:

ZÚ: X = 1004176, Y = 866197

KÚ: X = 1003878, Y = 866238

IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik

Bez připomínek.

Předmětem vyjádření je stavba „II/210 Modernizace silnice Dolní Nivy – Jindřichovice“. K žádosti byla předložena dokumentace společného povolení (DUSP) a Havarijní plán stavby.

Jedná se o změnu dokončené stavby, která řeší částečné přeložení silnice II/210 do nové polohy zvětšením levostranného směrového oblouku. Silnice II/210 je vedena jižně od Sokolova, přes Dolní Nivy až do obce Jindřichovice, kde přes Kraslice pokračuje až k hranicím s Německem. Řešená část silnice se nachází mezi obcemi Dolní Nivy a Jindřichovice v provozním staničení 68,820 00 – 69,197 84. Průměrná šíře jízdního pásu je 6,70 m. Z hlediska podélného sklonu je silnice v celém řešeném úseku ve stoupání. Stávající směrový oblouk (R=45 m) bude upraven na R=250 m a proveden s přechodnicemi. Řešená část komunikace vykazuje na většině plochy rozevírání podélné spáry, místy je porucha opravena lokálně, místy přechází až v kaveru. Obrusná vrstva trpí hloubkovou korozi, vydrolování směsi a vznik kaveren. Některá místa jsou lokálně opravena ale v okolí opravy dochází k další korozi. Krajnice jsou téměř všude zvýšené, zarostlé. Příkopy jsou plné stojící vody. Odvodnění je řešeno standardním způsobem v extravilánu, tj. nebezpečnými příkopy po obou stranách komunikace. V km 68,592 00 křížuje komunikaci propustek (PP potrubí DN 600 SN12),

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
Chomutov 430 03

tel +420 474 636 111
ID datové schránky 7ptt8gm

e-mail poh@poh.cz
web www.poh.cz

IČO 70889988
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení
KB, a.s., Chomutov, č.ú. 9137441/0100
ČS, a.s., Chomutov, č.ú. 3930932/0800

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

který převádí vodu z jedné části silnice na druhou, která je následně směřována do bezejmenného vodního toku (IDVT 10221765, ve správě státního podniku Povodí Ohře). Jedná se o přítok LBP přeložky podkrušnohorských potoků (IDVT 10104463). Stavba se nachází mimo záplavové území vodních toků.

Stavbou nebudou dotčeny pozemky s právem hospodařit pro státní podnik Povodí Ohře.

Podklady ke stanovisku: Dokumentace společného povolení (DUSP – zak. č. 2022-003, 06/2023) předložena v digitální verzi (dokumenty ve formátu PDF). Zpracovatelem dokumentace je S.A.W. Consulting s.r.o., Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 287 188 36.

Investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 01 Sokolov, IČ: 70947023.

HGR: 6111. ČHP: 1-13-01-1420-0-00-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0340 - Chodovský potok od pramene po ústí do Ohře. Vodní útvar podzemních vod: 61110 - Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor.

Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

POh, s. p., provoz Karlovy Vary
1112 2293 -866197,-1004176