



Popis změn:

- doplnění nových rozvodnic R223 pro m.č. 223 a R225 pro m.č. 225,
- doplnění podlahových zásuvkových boxů,
- změna osvětlení z hlediska realizace rastrového podhledu,
- napojení všech okruhů v místnostech z příslušných rozvodnic R223/R225.

ZMĚNA č. 1 PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PLATNÁ KE DNI 07.07.2025

rozvodná soustava:

síť TN-C, 3/PEN, AC, 230/400V, 50 Hz
síť TN-S, 3/N/PE, AC, 230/400V, 50 Hz

ochranná opatření:

automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3

ostatní potřebné údaje:

viz Technická zpráva

<div>ELVOST</div> <div>projekty elektro návrhy a dodávky osvětlení</div>			nám Krále Jiřího 8, Cheb www.elvost.cz IČO: 46862579 e-mail: elvost@seznam.cz	Paré:
Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stehlík	Kontroloval: Ing. Jiří Voráč	Kreslil: Josef Dryk	Číslo zakázky: 250503	
Stavebník: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, p.o.			Datum: 07/2025	
Kraj: Karlovarský		Obec: Cheb		Měřítko: 1:50
Akce: Nové učebny a vstup Střední zdravotnické školy a VOŠ Cheb			Stupeň: ZSPD	
Část: D.1.e Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika			Číslo výkresu:	
Obsah: Půdorys osvětlení - m.č. 223 a 225			D.1.e.7	