

3D projekt

Jan Sobotka

a: F. Palackého 108
357 51 Kynšperk n/O
t: (+420) 723 362 378
e: jan.sobotka@volny.cz

investor : KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary

akce :

Nemocnice Cheb

Přestavba prostor bývalé lékárny na dětskou ambulanci

HIP : Ing. Jana Handšuhová Smutná

projektant : Jan Sobotka

měřítko : datum : 10/2025

č. zakázky : 447/25 stupeň : DPS


část : D1.1 - Architektonicko - stavební řešení

výkres : **Výpis hliníkových výplní otvorů**

č. výkresu: číslo paré:

D.1.1.2.4

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA				
A01	<div><p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 2200x2450 MM</p><p>POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: BEZ POŽADAVKU</p><p>VYNECHÁN SVISLÝ PÁSEK PRŮHLEDU O PLOŠE MIN. 0,06 m2</p></div>	<div><p>VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ S PEVNĚ ZASKLENÝM BOČNÍM DÍLEM, RÁMOVÝ SYSTÉM Z JEDNOKOMOROVÝCH PROFILŮ BEZ NÁROKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST, SE SAMOZAVÍRAČEM</p><p>1x DVEŘE – JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, LEVÉ S PEVNĚ ZASKLENÝM BOČNÍM DÍLEM. SESTAVA O CELKOVÉM ROZMĚRU 1000+1200/2450 mm, (AKTIVNÍ KŘÍDLO O MIN. PRŮCHOZÍ ŠÍŘCE 900 mm)</p><ul style="list-style-type: none">– ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 45 – 50 MM– BEZPRAHOVÉ ŘEŠENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA– OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY– MATERIÁL PRO PROFILY: ALUMINIOVÉ PROFILY LISOVANÉ ZE SLITINY AlMgSi 0,5 F 22 DLE DIN 1748 A DIN 17615– ANODICKÁ OXIDACE: ALUMINIOVÉ PROFILY NEBO PLECHY MUSÍ BÝT PODLE DIN 17611 ELOXOVÁNY– BAREVNÉ NÁTĚRY: KVALITNÍM PRAŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM (PROVÁDÍ NAPŘ. DRŽITEL CERTIFIKÁTU GSB) MATERIÁL PRO TĚSNĚNÍ – TĚSNÍCÍ PROFILY MUSÍ BÝT Z EPDM (DLE DIN 7863)<p><u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA – KLIKA, V ROZETOVÉM PROVEDENÍ, OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ – MIN. TŘÍDA ZATÍŽENÍ 3 DLE EN 1906 – 3 PROVAŘENÉ BODY VE SPOJI KLIKY A KRČKU, MATNÝ NEREZ</p><ul style="list-style-type: none">– ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘÍDITELNÉ VE 3 SMĚRECH (3D), BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE, S NOSNOSTÍ MIN. 160 KG<p><u>MECHANICKÉ ZÁMKY:</u> MECHANICKÝ ZÁMEK VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 2 DLE ČSN P ENV 1627, V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE, TICHÁ STŘELKA</p><p><u>DVEŘNÍ ZAVÍRAČE, KONZOLY:</u> DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU VODICÍ LIŠTOU S VAČKOVOU TECHNOLOGIÍ, CERTIFIKOVANÝ,</p><p><u>ZASKLENÍ:</u> ZASKLENÍ S POŽADAVKEM NA OCHRANU PŘED ÚRAZY DLE EN 12600, SKLO LEPENÉ S FÓLIÍ MIN. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2 DVEŘE I BOČNÍ DÍL – SKLO PÍSKOVANÉ, NA DVEŘÍCH S VYNECHANÝM PRŮHLEDEM O VELIKOSTI PLOCHY min. 0,06 m2, SCHÉMA PÍSKOVANÉ PLOCHY VIZ. NÁKRES</p><p><u>BARVA:</u> BARVA ANTRACITOVÁ ŠEDÁ, RAL 7016 !!! PŘED VÝROBOU VŽDY NUTNO BAREVNÉ ŘEŠENÍ ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM !!!</p><p><u>POZNÁMKA:</u></p><ul style="list-style-type: none">– VEŠKERÉ AL VÝROBKÝ VYŽADUJÍ ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA PŘED VÝROBOU PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ– PŘESNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ– VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCE– DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÉHO POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU</div>	<table><tr><td>PRAVÉ</td><td>-</td></tr><tr><td>LEVÉ</td><td>1</td></tr></table>	PRAVÉ	-	LEVÉ	1	
PRAVÉ	-							
LEVÉ	1							

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
A02	 <p>DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLÁŠTĚNÍ Z PUR PANELŮ S OBOUSTRANNÝM PLECHEM (OPLECHOVÁNÍ) VPRAVO A OKOLO APD (AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE) ZA ÚČELEM OSAZENÍ NOVÉHO ZVONKOVÉHO TABLA A PROVEDENÍ NOVÝCH KABELOVÝCH ROZVODŮ (VIZ. DOKUMENTACE SLP). PO PROVEDENÍ POTŘEBNÝCH PRACÍ A ÚPRAV SE PROVEDE ZPĚTNÁ MONTÁŽ OPLÁŠTĚNÍ.</p> <p>STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE, AUTOMATICKY OTEVÍRANÉ JE DÁLE POČÍTANO S VYUŽITÍM TĚCHTO STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ</p> <p><u>NUTNÉ ÚPRAVY:</u> – PRO INSTALACI VSTUPNÍ DT VRÁTNÍKU MUSÍ BÝT PROVEDENA DEMONTÁŽ/MONTÁŽ VSTUPNÍHO OPLECHOVÁNÍ U VSTUPU VPRAVO A OKOLO APD (automatické posuvné dveře) – U APD JE POTŘEBA ZAJISTIT PŘIPOJOVACÍ MODUL PRO PŘIPOJENÍ VSTUPU PRO EPS SIGNÁL (režim otevírání dveří dle PBŘ ve stavu požár) – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POLEPŮ SKEL DVEŘÍ KROMĚ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSKŮ, TY ZŮSTANOU ZACHOVÁNY</p> <p>ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH BEZPEČNOSTNÍCH PÁSKŮ (POLEP SKLA)</p>			