

**Název
zadavatele:** Zařízení následné rehabilitační
a hospicové péče, příspěvková
organizace

Sídlo: Perninská 975
36222 Nejdek

IČO: 69979821

Dodatečné informace č. 8 k zadávacím podmínkám

v souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P16V00000361**“
ev. č. VZ ve VVZ: „**640994**“

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s ust. § 49 odst. 4 Zákona v tomto znění:

Znění dotazu č.1 ze dne 13.09.2016

Upozorňujeme zadavatele na nesrovnalost ve výměře položek 469 a 470 v listě D 1.1.01.1,2,3 Nová budova hospicové péče

469 K 767161117 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 45 kg m 4,000 0,00 0,00
ZABRADLI OKEN O10+O11
S VYPLNI Z DER.PLECHU
/viz vykr.US-06/
2,40+1,60 4,000
Součet 4,000

470 M 14011102R Zábradlí z ocelových trubek s výplní (výroba+materiál 910 kg) m 4,000 0,00 0,00

Oken O10 je 13 ks a oken O11 jsou 2 ks. Výměra na montáž i dodávku zábradlí odpovídá 1 ks O10 a 1 ks O11.

Dotaz:

Prosíme o upřesnění výměr u těchto položek.

Odpověď na dotaz č.1:

Dne 14.9.2016 byl do systému E-ZAK vložen opravený výkaz výměr.

V Nejdku dne 14. 09. 2016

Jakub Anton, Vedoucí technik, v.r.