ŘAD - "V4"
PE100 RC d63x5,8 SDR11
L=68,0m

ŘAD "V"
PE100 RC d63x5,8 SDR11
L=410,0m

ŘAD - "V3"
PE100 RC d63x5,8 SDR11
L=21,5m

ŘAD "V"
PE100 RC d63x5,8 SDR11
L=410,0m

ŘAD - "V2"
PE100 RC d63x5,8 SDR11
L=33,5m

ŘAD - "V1"
PE100 RC d63x5,8 SDR11
L=45,0m

ŘAD "V"
PE100 RC d63x5,8 SDR11
L=410,0m

Chránička PE100 RC d110x10,0 SDR11 L=6,0m

Chránička PE100 RC d160x14,6 SDR11 L=6,0m

Chránička PE100 RC d110x10,0 SDR11 L=6,0m

Křížení PBP Ohře v ř.km 184,8
Chránička PE100 RC d160x14,6 SDR11 L=13,5m

Křížení PBP Ohře v ř.km 184,8
Chránička PE100 RC d110x10,0 SDR11 L=11,0m

Křížení PBP Ohře v ř.km 184,8
Chránička PE100 RC d110x10,0 SDR11 L=12,0m

Úsek provádě
otevřeným výkop

Úse
otevř

PVC DN150
L =9,0m

PE100 RC d110x10,0 SDR11
L =13,5m

VDJ

PČS
ATS

HV-1

PJ-1

J-1

J-2

J-3

15

14

13

12

11

Vzdušník umístěný do prefabrikované šachty viz.výkres č.D.1.1.03.3.5.

AKTIVNÍ ZÓNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ

438

402AI

392/13

419/3

392/8

UPOZORNĚNÍ:

- PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ PODLE MAPOVÝCH PODKLADŮ A VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL OBJEDNAT VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA MÍSTĚ. PRACOVNÍCI STAVBY BUDOU PROKAZATELNĚ, ZÁPISEM VE STAVEBNÍM DENÍKU, SEZNÁMENI S ULOŽENÍM PODZEMNÍCH VEDENÍ A SE ZPŮSOBEM VÝKOPOVÝCH PRACÍ, ZEJMÉNA V BLÍZKOSTI KABELŮ TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO PROKAZATELNĚ VYTÝČIT HRANICE POZEMKŮ ODPOVĚDNÝM GEODETEM.
- V MÍSTĚ VYTÝČENÍ KŘÍŽENÍ S JINOU PODZEMNÍ SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NUTNO PROVĚST RUČNÍ KOPANOU SONDU.

LEGENDA PROJEKTU

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ V AREÁLU – STOKA GRAVITAČNÍ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ V AREÁLU – PŘÍPOJKA
- TLAKOVÁ PŘÍPOJKA SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ – DOUBÍ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ V AREÁLU – STOKA
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ V AREÁLU – PŘÍPOJKA
- VODOVOD PITNÁ VODA V AREÁLU – ŘAD
- VODOVOD PITNÁ VODA V AREÁLU – PŘÍPOJKA
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DOUBÍ – SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ
- TLAKOVÁ KANALIZACE
- SÁNÍ ATS
- VYPOUŠTĚNÍ VDJ
- VO, NN KABELY A TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVODY ULOŽENY VE SPOLEČNÉM KABELOVÉM VÝKOPU
- NN KABELY A TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVODY ULOŽENY VE SPOLEČNÉM KABELOVÉM VÝKOPU
- VO KABELY
- LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- VSAKOVACÍ PRŮLEH-RÝHA
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ – KANALIZACE, VODOVOD
- AKTIVNÍ ZÓNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
- MONTÁŽNÍ JÁMA PROTLAKU – VZDÁLENOST PO CCA 100,0m
- OCELOVÁ PLOTNA O ROZMĚRECH 2000x2500x25mm
- PLOCHA PRO OBJEZD SOUPRAVY ŘÍZENÉHO PROTLAKU
- GEOLOGICKÝ VRT
- RUČNĚ KOPANÁ SONDA

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ :

- GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- KABEL NN – PODZEMNÍ
- KABEL NN – PODZEMNÍ DLE MAPOVÉHO PODKLADU Z R. 1980
- KABEL VN – PODZEMNÍ VEDENÍ
- CETIN – SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ – PODZEMNÍ
- CETIN – SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ – NADZEMNÍ
- STL – PLYNOVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – PODZEMNÍ VEDENÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – NADZEMNÍ VEDENÍ

LEGENDA KATASTRÁLNÍ MAPY:

- HRANICE PARCELY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALTSKÝ PO VYROVNÁNÍ

ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS
5				
4				
3				
2				
1	ČISTOPIS – PROVÁDĚNÍ STAVBY	1.7.2025	P. JANOUŠEK	
0	ČISTOPIS – POVOLENÍ STAVBY	26.3.2025	P. JANOUŠEK	

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP
J. KOŘCHAROŠ	P. JANOUŠEK	Ing. J. ŠINŤÁK	Ing. J. ŠINŤÁK

Ing. Jan ŠINŤÁK - I.P.R.E.
autorizovaný projektant a inženýrská kancelář
362 14 Kolová 2
IČO: 11366096, DIČ: CZ5809181037
tel.: +420 353 228 222, fax.: +420 353 232 751
ŽivInd.com@atlas.ISO 9001

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOKET, KVARY
STAVEBNÍ ÚŘAD MÚ SOKOLOV-OŽP

INVESTOR: KARLOVARSKÝ KRAJ

STAVBA:
PROJEKTOVÉ PRÁCE 1. ETAPY REVITALIZACE VOLNOČASOVÉHO AREÁLU SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ II

OBSAH: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

SITUAČNÍ VÝKRES – VODOVOD

FORMÁT	10xA4	ČÍSLO PARÉ
ÚČEL	DSJ	
DATUM	11/2023	
MĚŘÍTKO	1 : 500	
KÓTOVÁNO V	m	
ČZAKÁZKY	04-09/2023	
ČVÝKRESU	D.1.1.03.1.1.	