


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK  
V ROSTLÉM TERÉNU



LEGENDA :

- 1 - VODOVODNÍ POTRUBÍ  
MATERIÁL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI PRASKÁNÍ  
A RYCHLÉMU ŠÍŘENÍ TRHLIN. JEDNOVRSTVÁ TRUBKA,  
HOMOGENÍ V CELÉM PRŮŘEZU Z MATERIÁLU PE 100RC DLE ČSN EN 12 201

2 -- PODSYP - UROVNÁN A ZHUTNĚN

3a -- OBSYP

3b - KRYCÍ OBSYP

4 - HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM

5 - OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TL.200 MM






6 - VYHLEDÁVACÍ VODIČ

7 - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
- ÚČINNÁ VRSTVA  
všechny zhutnitelné výkopky získané  
běžnými mechanismy. Limitní zeminy:  
nestejnozrnné, velmi hrubozrnné, o velikosti  
zrna do 200mm, s ostrohranným tvarem zrn.  
(dle ČSN EN ISO 14 688 tab. 1 a 4.)

5				
4				
3				
2				
1	ČISTOPIS - PROVÁDĚNÍ STAVBY	1.7.2025	P. JANOUŠEK	
0	ČISTOPIS - POVOLENÍ STAVBY	26.3.2025	P. JANOUŠEK	
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PŮDPIS

UPOZORNĚNÍ:

TLOUŠTKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV SE ROZUMÍ PO ZHUTNĚN PRO VÝKOPOVÉ PRÁCE PLATÍ NV č.591/2006 Sb.  
PŘED VSTUPEM PRACOVNÍKŮ DO VÝKOPU (NAPOJENÍ PŘÍPOJEK) MUSÍ BÝT VÝKOP ROZŠÍŘEN A ZAPAŽEN!

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	 <div>Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E. autorizovaná projekční a inženýrská kancelář 362 14 Kolová 2 IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037 tel.: +420 353 228 222, fax.: +420 353 232 751 ® Držitel certifikátu ISO 9001</div>		
J. KORČMAROŠ	P. JANOUŠEK	Ing. J. ŠINTÁK	Ing. J. ŠINTÁK			
						
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOKET, K.VÁRY		STAVEBNÍ ÚŘAD MÚ SOKOLOV-OŽP				
INVESTOR: KARLOVARSKÝ KRAJ				FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
STAVBA:  PROJEKTOVÉ PRÁCE 1. ETAPY REVITALIZACE VOLNOČASOVÉHO AREÁLU SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ II				ÚČEL	DSJ	
				DATUM	11/2023	
				MĚŘÍTKO	1 : 20	
				KÓTOVÁNO V	mm	
OBSAH: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY				Č.ZAKÁZKY	04-09/2023	D.1.1.03.2.1.
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK				Č.VÝKRESU		