


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODU
V ROSTLÉM TERÉNU



UPOZORNĚNÍ:

TLOUŠTKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV SE ROZUMÍ PO ZHUTNĚNÍ PRO VÝKOPOVÉ PRÁCE PLATÍ NV č.591/2006 Sb.
PŘED VSTUPEM PRACOVNÍKŮ DO VÝKOPU (NAPOJENÍ PŘÍPOJEK) MUSÍ BÝT VÝKOP ROZŠÍŘEN A ZAPAŽEN!

LEGENDA :

- 1 -

VODOVODNÍ POTRUBÍ

MATERIÁL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI PRASKÁNÍ

A RYCHLÉMU ŠÍŘENÍ TRHLIN. JEDNOVRSTVÁ TRUBKA,

HOMOGENÍ V CELÉM PRŮŘEZU Z MATERIÁLU PE 100RC DLE ČSN EN 12 201
- 2 --

PODSYP - UROVNÁN A ZHUTNĚN

3a --

OBSYP

3b -

KRYCÍ OBSYP

4 -

HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM

5 -

OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TL.200 MM

6 -

VYHLEDÁVACÍ VODIČ

7 -

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
- ÚČINNÁ VRSTVA

všechny zhutnitelné výkopky získané






běžnými mechanismy. Limitní zeminy:

nestejnozrnné, velmi hrubozrnné, o velikosti

zrna do 200mm, s ostrohranným tvarem zrn.

(dle ČSN EN ISO 14 688 tab. 1 a 4.)

5				
4				
3				
2				
1	ČISTOPIS - PROVÁDĚNÍ STAVBY	1.7.2025	P. JANOUŠEK	
0	ČISTOPIS - POVOLENÍ STAVBY	26.3.2025	P. JANOUŠEK	
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PŮDPIS

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP		Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E. autorizovaná projekční a inženýrská kancelář 362 14 Kolová 2 IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037 tel.: +420 353 228 222, fax.: +420 353 232 751 ® Držitel certifikátu ISO 9001	
J. KORČMAROŠ	P. JANOUŠEK	Ing. J. ŠINTÁK	Ing. J. ŠINTÁK			
						
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOKET, K.VÁRY		STÁVEBNÍ ÚŘAD MÚ SOKOLOV-OŽP				
INVESTOR: KARLOVARSKÝ KRAJ				FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
STAVBA: PROJEKTOVÉ PRÁCE 1. ETAPY REVITALIZACE VOLNOČASOVÉHO AREÁLU SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ II				ÚČEL	DSJ	
				DATUM	11/2023	
				MĚŘÍTKO	1 : 20	
				KÓTOVÁNO V	mm	
OBSAH: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY				Č.ZAKÁZKY	04-09/2023	D.1.1.03.1.3.
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODU				Č.VÝKRESU		