


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODU
V ROSTLÉM TERÉNU








UPOZORNĚNÍ:

TLOUŠTKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV SE ROZUMÍ PO ZHUTNĚNÍ PRO VÝKOPOVÉ PRÁCE PLATÍ NV č.591/2006 Sb.
PŘED VSTUPEM PRACOVNÍKŮ DO VÝKOPU (NAPOJENÍ PŘÍPOJEK) MUSÍ BÝT VÝKOP ROZŠÍŘEN A ZAPAŽEN!

LEGENDA :

- 1 - VODOVODNÍ POTRUBÍ
MATERIÁL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI PRASKÁNÍ
A RYCHLÉMU ŠÍŘENÍ TRHLIN. JEDNOVRSTVÁ TRUBKA,
HOMOGENÍ V CELÉM PRŮŘEZU Z MATERIÁLU PE 100RC DLE ČSN EN 12 201
 - 2 -- PODSYP - UROVNÁN A ZHUTNĚN
 - 3a -- OBSYP
 - 3b - KRYCÍ OBSYP
 - 4 - ZHUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM
 - 5 - OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TL.200 MM
 - 6 - VYHLEDÁVACÍ VODIČ
 - 7 - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
- ÚČINNÁ VRSTVA
všechny zhutnitelné výkopky získané
běžnými mechanismy. Limitní zeminy:
nestejnozrnné, velmi hrubozrnné, o velikosti
zrna do 200mm, s ostrohranným tvarem zrn.
(dle ČSN EN ISO 14 688 tab. 1 a 4.)

5				
4				
3				
2				
1	ČISTOPIS - PROVÁDĚNÍ STAVBY	1.7.2025	P. JANOUŠEK	
0	ČISTOPIS - POVOLENÍ STAVBY	26.3.2025	P. JANOUŠEK	
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PŮDPIS

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	 Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E. autorizovaná projekční a inženýrská kancelář 362 14 Kolová 2 IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037 tel.: +420 353 228 222, fax.: +420 353 232 751 ® Držitel certifikátu ISO 9001		
J. KORČMAROŠ	P. JANOUŠEK	Ing. J. ŠINTÁK	Ing. J. ŠINTÁK			
						
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOKET, K.VÁRY		STAVEBNÍ ÚŘAD MÚ SOKOLOV-OŽP				
INVESTOR: KARLOVARSKÝ KRAJ				FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
STAVBA: PROJEKTOVÉ PRÁCE 1. ETAPY REVITALIZACE VOLNOČASOVÉHO AREÁLU SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ II				ÚČEL	DSJ	
				DATUM	11/2023	
				MĚŘÍTKO	1 : 20	
				KÓTOVÁNO V	mm	
OBSAH: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY				Č.ZAKÁZKY	04-09/2023	D.1.1.03.3.2.
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY				Č.VÝKRESU		