






Značky, poznámky, zkratky:

- ◀ přirozený prostup vzduchu
 - velikost prostupu - rozměr potrubí + min. 50 mm na každé straně
 - v případě potřeby lze změnit tvar potrubí a uložení s ohledem na zachování funkčnosti
- FK - filtrační komora
řešení konzoly - dle dodané FK
napojení FK na potrubí - dle dodané FK
při objednávce FK nutno uvést polohu FK - na výšku (řešení přístupových dvířek pro servis)

5				
4				
3				
2				
1	ČISTOPIS - PROVÁDĚNÍ STAVBY	1.7.2025	P. JANOUŠEK	
0	ČISTOPIS - POVOLENÍ STAVBY	26.3.2025	P. JANOUŠEK	
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP		Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E. autorizovaná projekční a inženýrská kancelář 362 14 Kolová 2 IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037 tel.: +420 353 228 222, fax: +420 353 232 751 © Držitel certifikátu ISO 9001	
Ing. J. NOVÝ	P. JANOUŠEK	Ing. J. ŠINTÁK	Ing. J. ŠINTÁK			
						
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOKET, K.VÁRY		STAVEBNÍ ÚŘAD MÚ SOKOLOV-OŽP				
INVESTOR: KARLOVARSKÝ KRAJ				FORMÁT	6x44	ČÍSLO PARÉ
STAVBA:				ÚČEL	DSJ	
PROJEKTOVÉ PRÁCE 1. ETAPY REVITALIZACE VOLNOČASOVÉHO AREÁLU SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ II				DATUM	11/2023	
				MĚŘÍTKO	1 : 50	
				KÓTOVÁNO V	mm	
OBSAH: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY				Č.ZAKÁZKY	04-09/2023	
VDJ – filtrace vzduchu				Č.VÝKRESU		D.2.7.