



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR PRÁVNÍ

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č.j.: KK/26/OP/26
Vyřizuje: Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Rozšíření a modernizace urgentního příjmu Karlovarské krajské nemocnice – stavební práce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P25V00001141**“

Dne 07.01.2026 obdržel zadavatel veřejné zakázky **„Rozšíření a modernizace urgentního příjmu Karlovarské krajské nemocnice – stavební práce“** prostřednictvím el. nástroje E-ZAK níže uvedené dotazy k zadávací dokumentaci v následujícím znění:

POVLAKOVÉ PODLAHY

Žádáme o upřesnění ohledně vytahovaných soklů a doplněných položek z VZD č.4. Nerozumíme této změně. Je uvedena úprava u stěny vytahovaným fabionem, potom nerozumíme zakončení lištou. Tedy nové položky lišta podlahová PVC fabion a lišta podlahová PVC zakončovací jsou dle nás zbytečné (platí pro všechny SO). Dále upozorňujeme, že prořez 10% na materiál v případě vytahovaných soklů je nedostatečný. Je potřeba minimálně 20%, nejlépe však 23%.

Odpověď na došlý dotaz:

Požadavek projektové dokumentace na vytahované sokly je podrobně rozkreslen v dokumentu „KKN_DPS_01_D1-1-7020 – Detaily nadzemních částí stavby G1.pdf“, konkrétně v detailech D240 až D248. V těchto detailech je jednoznačně patrné, co je míněno podkladním profilem pro fabion a co ukončující lištou, tzv. „čepcovou lištou“.

Z důvodu jednoznačnosti zadání jsou tyto podkladní a ukončující lišty řešeny jako samostatné položky, nikoliv jako součást podlahových skladeb. Tento postup platí pro všechny stavební objekty.

Prořez materiálu ve výši 10 % je považován za dostatečný a nebude měněn. Základní plocha materiálu místnosti je již navýšena o obvodový vytažený sokl o výšce 100 mm a k tomuto celku je dále připočtena rezerva ve výši 10 %.



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR PRÁVNÍ

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace a do konce lhůty pro podání nabídek zbývá dostatečná doba, zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Karlovy Vary 08.01.2026

Jaroslav Štěpán
odbor právní
oddělení veřejných zakázek