

Název
zadavatele: Letiště Karlovy Vary s.r.o.
Sídlo: K Letišti 132, Olšová Vrata,
360 01 Karlovy Vary
IČO: 26367858
Vyřizuje: Monika Drobilová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

k veřejné zakázce **Zvýšení kapacity parkovišť na Letišti Karlovy Vary – II. etapa**
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P25V00001251

Dne 08. ledna 2026 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr SO 313 01 - vodovod prosíme o vysvětlení položky č. 16 – posouzení technického stavu a uložení vodovodu (jakým způsobem posoudíme vodovod ????, kolik sond se bude provést pro určení technického stavu technologického vodovodu) výměr.

Odpověď na dotaz č. 1:

V rámci posouzení technického stavu vodovodu se bude jednat o cca 6 ks kopaných sond v rámci kterých bude zjištěn skutečný průběh vedení, provede se měření dimenze, hloubky uložení, zjistí se materiál potrubí, technický stav potrubí a způsob uložení potrubí (druh obsypu a posypu potrubí vč. moci vrstev).

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr SO 313 01 a SO 301 01 – kanalizace v položkách HZS jsou uvedeny položky hodinová zúčtovací sazba zedník (jakou činnost má v této hodinové sazbě provádět ???)

Odpověď na dotaz č. 2:

Položka byly odstraněna.

Dotaz č. 3

Žádáme o vysvětlení, proč se v SO 103 01 - komunikace materiál vozí do 20 km a proč v ostatních SO se vozí pouze do 10 km ???

Odpověď na dotaz č. 3:

Vzdálenosti odvozů sjednoceny.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zveřejňuje zadavatel aktualizovaný výkaz výměr k ocenění (součást přílohy č. 1).

Výše uvedené odpovědi pouze upřesňují, případně upravují několik málo položek v rámci výkazu výměr k ocenění. Tyto změny zadavatel nepokládá za důvodné k prodloužení termínu pro podání nabídek, který pokládá i za dostatečný k tomu, aby dodavatelé tyto změny zapracovali v rámci aktualizovaného výkazu výměr. **Zadavatel proto nebude v souvislosti s tímto vysvětlením prodlužovat termín pro podání nabídek.**

V Karlových Varech dne 08.01.2026

Ing. Václav Černý
provozní ředitel