



Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č.j.: KK/97/OP/26
Vyřizuje: Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Rozšíření a modernizace urgentního příjmu Karlovarské krajské nemocnice – stavební práce“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P25V00001141“

Dne 09.01.2026 obdržel zadavatel veřejné zakázky „**Rozšíření a modernizace urgentního příjmu Karlovarské krajské nemocnice – stavební práce**“ prostřednictvím el. nástroje E-ZAK níže uvedené dotazy k zadávací dokumentaci v následujícím znění:

Dotaz uchazeče č. 1

S vazbou na Vysvětlení zadávací dokumentace číslo 5 - Dotaz č.3 a na další zadávací podklady zasíláme následující znění dotazu:

Výtah textace ze zadávacích podkladů:

Tendrová projektová dokumentace „P5_Projektova_dokumentace“, objekt „D1_obj01_G1“ část „D12_STA“ je v technické zprávě, v části 4.2.2 uvedeno:

Je třeba počítat s plovoucími pilotami, kde bude využito jejich plášťové tření. Finální délky jednotlivých pilot bude nutno s ohledem na konkrétní požadavky statika upravit až při vlastním vrtání (geotechnický dozor) v závislosti na anizotropii kaolinicky zcela zvětralého granitického podloží charakteru jílu a písků a jejich konzistenci. Zakládání objektů bude nutné přizpůsobit konkrétním zastiženým podmínkám. Pro zakládání na pilotách lze doporučit jako potenciální doplňkový průzkum pro stanovení geotechnických parametrů hlubších partií prostředí GT6 provedení sond statické penetrace. Skalní podloží představuje kvaziisotropní prostředí, u něhož se únosnost bude zvyšovat nepravidelně s hloubkou.

Dále je v této části, na výkrese „KKN_G1_D12_2950_PILOTOVY_PLAN“ uvedeno:

- DÉLKY A PRŮMĚRY PILOT JSOU NAVRŽENY NA PŘEDPOKLAD GEOLOGICKÉHO PROFILU DLE IG PRŮZKUMU Z ROKU 2022 PROVEDENÉHO FIRMOU AGUAS CF, s.r.o
- GEOLOGICKÝ PRŮZKUM NEOBSAHUJE DOSTATEČNĚ HLUBOKÉ VRTY, PROTO JE POTŘEBA V DALŠÍM STUPNI PROBĚST HLUBŠÍ VRTY, NYNÍ JE UVAŽOVÁNO, ŽE POSLEDNÍ NEJVĚTŠÍ VRSTVOU JE GRANIT KAOLIZOVANÝ - GT6
- Z DŮVODU SLOŽITÝCH PODMÍNEK PRO ZAKLÁDÁNÍ - RŮZNORODÉ PODLOŽÍ JE NUTNÁ PŘÍTOMNOST GEOLOGA V PRŮBĚHU VRTÁNÍ PILOT, GEOLOG BUDE UPRAVOVAT DÉLKY PILOT V ZÁVISLOSTI NA SKUTEČNÝCH MOCNOSTECH TL. JEDNOTLIVÝCH VRSTEV A ZÁROVEŇ BUDE ROZHOTOVAT O PŘÍPADNÉM PŘEVRTÁNÍ PILOT MIKROPILOTAMI
- PRŮMĚRY PILOT JSOU UDÁVÁNÉ S VÝPAŽNICÍ



Dotaz uchazeče:

S vazbou na vysvětlení dotazu číslo 3, ve vysvětlení zadávací dokumentace číslo 5 a s návazností na výše uvedené odkazující texty žádáme o upřesnění, jaké konkrétní činnosti a v jakém množství a konkrétní specifikaci mají být případně oceněny v rámci oddílu „Vedlejší rozpočtové náklady“ p.č. 1 „Průzkumné práce“

- Má být předmětem ocenění uváděný „potencionální“ doplňkový průzkum pro stanovení geotechnických parametrů hlubších partií prostředí GT6 provedení sond statické penetrace, pokud ano, tak v jakém konkrétním rozsahu?
- Má být předmětem ocenění provedení hlubších vrtů v rámci doplnění geologického průzkumu, pokud ano, tak v jakém konkrétním rozsahu?
- Přítomnost geologa má mít zahrnutou v ceně uchazeč, nebo tuto činnost bude zajišťovat zadavatel a bude taktéž v jeho režii?
- Doplní zadavatel výkaz výměr o požadované položky?

Odpověď na došlý dotaz:

Toto území je geologicky velmi složité, avšak z předchozích akcí a zpracovaných IGP je již relativně dobře zmapované. Doplňkový geologický průzkum není primárně potřeba; jeho případná nutnost vznikne až při zahájení prací na základových konstrukcích, pokud se objeví odlišný stav od předpokladů vycházejících z dostupných podkladů. V takovém případě bude rozhodnuto o provedení doplňkového průzkumu k zpřesnění lokálních anomálií, zejména pro zmapování možných bludných balvanů – jejich polohy a velikosti.

Přítomnost geologa na stavbě bude zajištěna zhotovitelem po celou dobu vrtání pilot, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, vzhledem k výše popsané složitosti geologických podmínek.

Všechny uvedené činnosti budou zahrnuty v soupisu stavebních prací ve Vedlejších rozpočtových nákladech, a to v položce s číselným kódem 011002000.

V souvislosti s dnes zveřejněnými vysvětleními zadávací dokumentace č. 12 až 19 zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 26.02.2026 do 10:00 hodin.

Karlovy Vary 15.01.2026

Jaroslav Štěpán
odbor právní
oddělení veřejných zakázek