



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR PRÁVNÍ

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č.j.: KK/98/OP/26
Vyřizuje: Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Rozšíření a modernizace urgentního příjmu Karlovarské krajské nemocnice – stavební práce“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P25V00001141“

Dne 09.01.2026 obdržel zadavatel veřejné zakázky **„Rozšíření a modernizace urgentního příjmu Karlovarské krajské nemocnice – stavební práce“** prostřednictvím el. nástroje E-ZAK níže uvedené dotazy k zadávací dokumentaci v následujícím znění:

Dotaz uchazeče č. 1

V tendrovém soupisu prací D1.03.4.05 - Vnitřní kanalizace je uvedena p. č. 11 „štěrkopísek frakce 0/4“ s vykázaným množstvím 10,786 t. Vykázané množství odpovídá množství uvedené v p. č. 10 „Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny“, tj. množství uvedené v p. č. 11 není přepočteno z m3 na t.

Dotaz:

Upraví zadavatel množství dodávaného štěrkopísku?

Dotaz uchazeče č. 2

V projektové dokumentaci Technický kanál 1 je uvedena skladba F04. Z poskytnuté projektové dokumentace ani ze soupisu prací není patrné kde se tato skladba nachází.

Dotaz:

Upřesní zadavatel umístění a rozsah skladby F04 včetně doplnění prací a dodávek této skladby do tendrového soupisu prací?

Dotaz uchazeče č. 3

V projektové dokumentaci Technický kanál 1 - D1.1-1510 - Skladby konstrukcí je uvedena skladba B01. Z poskytnuté projektové dokumentace ani ze soupisu prací není patrné kde se tato skladba nachází.

Dotaz:

Upřesní zadavatel umístění a rozsah skladby B01 včetně doplnění prací a dodávek této skladby do tendrového soupisu prací?



Dotaz uchazeče č. 4

V projektové dokumentaci Technický kanál 1 - D1.1-1510 - Skladby konstrukcí je uvedena skladba R01. Z poskytnuté projektové dokumentace ani ze soupisu prací není patrné kde se tato skladba nachází.

Dotaz:

Upřesní zadavatel umístění a rozsah skladby R01 včetně doplnění prací a dodávek této skladby do tendrového soupisu prací?

Dotaz uchazeče č. 5

V projektové dokumentaci Technický kanál 1 je uvedena skladba W02. Z poskytnuté projektové dokumentace ani ze soupisu prací není patrné kde se tato skladba nachází.

Dotaz:

Upřesní zadavatel umístění a rozsah skladby W02 včetně doplnění prací a dodávek této skladby do tendrového soupisu prací?

Dotaz uchazeče č. 6

Součástí projektové dokumentace pro objekt D1.01 – Objekt G1, D1.03 - Rekonstrukce a přístavba objektu A, a D1.06 - Technický kanál 1 jsou výkresy „schéma výztuže“. V uvedených schématech nejsou uvedeny celkové výpisy množství výztuže.

Dotaz:

Doplní zadavatel výpisy výztuže do jednotlivých schémat výztuže?

Dotaz uchazeče č. 7

V tendrové soupisu prací D1.03.1 - Architektonicko-stavební řešení je vykazána p. č. 291 „ZV06.01 Dodávka - Konzola pro uložení překladu. Další specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.“. K uvedenému položce se v projektové dokumentaci pro objekt D1.03 Rekonstrukce a přístavba objektu A nenachází žádná bližší dokumentace.

Dotaz:

Doplní zadavatel projektovou dokumentaci k uvedenému zámečnickému výrobku?

Dotaz uchazeče č. 8

V tendrové soupisu prací D1.03.1 - Architektonicko-stavební řešení je vykazána p. č. 293 „ZV06.02 Dodávka - Konzola pro uložení překladu. Další specifikace viz tabulka zámečnických výrobků.“. K uvedenému položce se v projektové dokumentaci pro objekt D1.03 Rekonstrukce a přístavba objektu A nenachází žádná bližší dokumentace.

Dotaz:

Doplní zadavatel projektovou dokumentaci k uvedenému zámečnickému výrobku?

Odpovědi na došlé dotazy:

Ad 1)

Zadavatel uvedl množství položky s číselným kódem 175151101 do souladu s položkou s číselným kódem 58337310 a s příslušnou měrnou jednotkou. Upravené množství je zohledněno v aktualizované příloze P4_Soupis stavebních prací, který je součástí vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 2)

Skladby konstrukcí uvedené v projektové dokumentaci jsou zpracovány jako společný soubor pro všechny podzemní technické kanály. Projektová dokumentace technologického kanálu je zpracována



pro všechny části 1. etapy Generelu Karlovarské krajské nemocnice. V rámci aktuální realizace je však prováděn pouze objekt G1, přičemž z technologického kanálu je realizován pouze úsek č. 1, ve kterém se skladba F04 neuplatňuje.

Z tohoto důvodu není skladba F04 zahrnuta do soupisu stavebních prací a nebude v rámci této veřejné zakázky realizována. Pro účely zpracování nabídkové ceny jsou tedy rozhodující výhradně skladby a položky uvedené v příloze P4 Soupisu stavebních prací.

Ad 3)

Skladby konstrukcí uvedené v projektové dokumentaci jsou zpracovány jako společný soubor pro všechny podzemní technické kanály. Projektová dokumentace technologického kanálu je zpracována pro všechny části 1. etapy Generelu Karlovarské krajské nemocnice. V rámci aktuální realizace je však prováděn pouze objekt G1, přičemž z technologického kanálu je realizován pouze úsek č. 1, ve kterém se skladba B01 neuplatňuje.

Ošetření podlahových konstrukcí a stěn technického kanálu č. 1 je řešeno jiným uzavíracím nátěrem, který je řádně zahrnut v soupisu stavebních prací, konkrétně v položkách s číselným kódem ÚRS 783823101 a 783827401.

Z tohoto důvodu nebude skladba B01 v rámci této veřejné zakázky realizována a nebude doplňována do soupisu stavebních prací. Pro zpracování nabídkové ceny jsou rozhodující výhradně položky uvedené v příloze P4 Soupisu stavebních prací.

Ad 4)

Skladby konstrukcí uvedené v projektové dokumentaci jsou zpracovány jako společný soubor pro všechny podzemní technické kanály. Projektová dokumentace technologického kanálu je zpracována pro všechny části 1. etapy Generelu Karlovarské krajské nemocnice. V rámci aktuální realizace je však prováděn pouze objekt G1, přičemž z technologického kanálu je realizován pouze úsek č. 1, ve kterém se skladba R01 neuplatňuje.

Z tohoto důvodu nebude skladba R01 v rámci této veřejné zakázky realizována ani doplňována do soupisu stavebních prací. Pro zpracování nabídkové ceny jsou rozhodující výhradně skladby a položky uvedené v příloze P4 Soupisu stavebních prací.

Ad 5)

Skladby konstrukcí uvedené v projektové dokumentaci jsou zpracovány jako společný soubor pro všechny podzemní technické kanály. Projektová dokumentace technologického kanálu je zpracována pro všechny části 1. etapy Generelu Karlovarské krajské nemocnice. V rámci aktuální realizace je však prováděn pouze objekt G1, přičemž z technologického kanálu je realizován pouze úsek č. 1, ve kterém se skladba W02 neuplatňuje.

Z tohoto důvodu nebude skladba W02 v rámci této veřejné zakázky realizována ani doplňována do soupisu stavebních prací. Pro zpracování nabídkové ceny jsou rozhodující výhradně skladby a položky uvedené v příloze P4 Soupisu stavebních prací.

Ad 6)

V projektové dokumentaci v části stavebně-konstrukčního řešení jsou zpracována schémata výztuže pro všechny stavební objekty. Na jednotlivých výkresech schémat výztuže je vždy uvedena hmotnost výztuže odpovídající zobrazenému rozsahu. Součty hmotností výztuže jsou přeneseny do tendrového soupisu prací, včetně odkazů na příslušné výkresy schémat výztuže.

Zadavatel proto nebude doplňovat samostatné výpisy výztuže do jednotlivých schémat. Pro zpracování nabídkové ceny jsou rozhodující údaje uvedené ve výkresech schémat výztuže a v příloze P4 Soupisu stavebních prací.



Ad 7)

Zámečnický výrobek ZV06.01 – Konzola pro uložení překladu je specifikován v projektové dokumentaci v samostatném dokumentu „KKN_DPS_03_D1-1-6050 – Tabulka zámečnických výrobků.pdf“, kde je uveden pod příslušným označením.

Z tohoto důvodu zadavatel nebude projektovou dokumentaci k této položce dále doplňovat. Pro zpracování nabídkové ceny je rozhodující specifikace uvedená v tabulce zámečnických výrobků a položka v příloze P4 Soupisu stavebních prací.

Ad 8)

Zámečnický výrobek ZV06.02 – Konzola pro uložení překladu je specifikován v projektové dokumentaci v samostatném dokumentu „KKN_DPS_03_D1-1-6050 – Tabulka zámečnických výrobků.pdf“, kde je uveden pod příslušným označením.

Z tohoto důvodu zadavatel nebude projektovou dokumentaci k této položce dále doplňovat. Pro zpracování nabídkové ceny je rozhodující specifikace uvedená v tabulce zámečnických výrobků a položka v příloze P4 Soupisu stavebních prací.

V návaznosti na toto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje opravenou přílohu P4_Soupis stavebních prací 15. 1. 2026.

V souvislosti s dnes zveřejněnými vysvětleními zadávací dokumentace č. 12 až 19 zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 26.02.2026 do 10:00 hodin.

Karlovy Vary 15.01.2026

Jaroslav Štěpán
odbor právní
oddělení veřejných zakázek