

Název zadavatele:	Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace
Sídlo:	Perninská 975 36222 Nejdek
IČO:	69979821

Dodatečné informace č. 11 k zadávacím podmínkám

v souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P16V00000361**“

ev. č. VZ ve VVZ: „**640994**“

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s ust. § 49 odst. 4 Zákona v tomto znění:

Znění dotazu č.1 ze dne 19.9.2016

Uchazeč žádá o odemknutí buňky u D 2.1.01 - ROZVOD MEDICÍÁLNÍCH PLYNŮ jedná se o řádek 46 K 47 Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 HZS 8,000

Tento řádek je v buňce - jednotková cena - uzamčen a cenu nelze vložit. Žádáme o odemčení buňky, nebo vysvětlení proč by tento řádek neměl být oceněn.

Znění dotazu č.2 ze dne 19.9.2016

Pokud zadavatel poskytne nový soupis prací s výkazem výměr, žádáme o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k tomu, že zadavatelem poskytnutý soupis prací s výkazem výměr je uzamčený, je časově značně náročné ho vyplnit a hodnoty se musí vypisovat po jednotlivých řádcích, což vyplňování dost prodlužuje.

Odpověď na dotaz č.1:

Do systému E-ZAK byl vložen opravený výkaz výměr.

Odpověď na dotaz č.2:

Vzhledem k tomu, že do konce lhůty na podání nabídek zbývá 15 dnů, rozhodl se zadavatel tuto lhůtu neprodlužovat. Nejedná se o změnu zadávacích podmínek.

V Nejdku dne 20. 09. 2016

Jakub Anton, Vedoucí technik, v.r.