



LEGENDA:

- ZEMNÍCÍ PÁSEK 30x3,5 NEREZ V4A
- ⚡ VÝVOD UZEMNĚNÍ PŘES ZAVÁDĚCÍ TYČ

POZNÁMKA:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- DLE ČSN EN 62305-3 ED. 2, ČL. E.4.1 MÁ MONTÁŽNÍ FIRMA ZNÁT ZÁSADY SPRÁVNÉ INSTALACE LPS –PODLE POŽADAVKŮ CITOVANÉ NORMY A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- BUDE ZŘÍZEN OBVODOVÝ ZEMNIČ Z NEREZ PÁSKU V4A
- SVODY BUDOU UKONČENY VE ZKUŠEBNÍCH SVORKÁCH
- ZE ZEMNIČE VYVÉST TÉŽ NEREZ DRÁT PRO EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICI (MET) – PŘESNÉ MÍSTO DLE OBHLÍDKY NA MÍSTĚ
- VEŠKERÉ SPOJE V ZEMI BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍ OCHRANOU, NAPŘÍKLAD ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

Kreslil Miroslav Vichr	Přezkoušel Miroslav Vichr	Miroslav Vichr projekty elektro mvichr@gmail.com www.miroslavvichr.cz	
Akce Oprava objektu sklad plynů st. 2832, k.ú. Cheb			Formát A3
			Datum 06/2025
Díleč část / profese TSP – ochrana před bleskem			Účel / stupeň RDS
Investor Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb			Č. zakázky 25016
Místo st. 2832, k.ú. Cheb			Archivní č. 25016.2 a
Název výkresu DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ UZEMNĚNÍ			DCC &ELB
			Měřítko 1:75