

**DODATEČNÉ INFORMACE II.**

veřejné zakázky malého rozsahu  
zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ), v platném znění, v souladu s  
§ 18 odst. 5 ZVZ  
s názvem  
**„Stavba garáže – výjezdová základna Toužim“**

**1/ Identifikační údaje zadavatele**

Zadavatel: **Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,**  
příspěvková organizace  
se sídlem: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary  
IČ: 00574660  
bankovní spojení: 258008069/0300  
zastoupen: MUDr. Romanem Sýkorou Ph.D., ředitelem

Zadavatel tímto poskytuje všem dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Stavba garáže – výjezdová základna Toužim“.

**Dotaz č. 1**

Prosím o dodatečnou informaci k tepelné izolaci do podhledu SDK. V technické zprávě se uvádí tl. izolace 160mm, v projektu 180mm.  
Dále prosím o součinitel tepelné vodivosti k této izolaci.

**Odpověď zadavatele:**

Deska minerální střešní izolační 600/1200/mm tl. 180, tak jak je uvedeno ve výkazu výměr.  
Součinitel tepelné vodivosti max. 0,037 W/mK.

Zadavatel tímto dává na vědomí všem uchazečům o veřejnou zakázku zveřejnění doplňujících informací na profilu zadavatele.

V Karlových Varech dne 23.09.2016

.....  
MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.  
ředitel  
Zdravotnická záchranná služba  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace