



Název zadavatele:	Karlovarský kraj
Sídlo:	Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary
IČO:	70891168
Č.j.:	KK/311/OP/26
Vyřizuje:	Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Revitalizace volnočasového areálu Svatošské údolí“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P26V00000024**“

Dne 12.02.2026 obdržel zadavatel veřejné zakázky „**Revitalizace volnočasového areálu Svatošské údolí**“ prostřednictvím el. nástroje E-ZAK dotaz k zadávací dokumentaci v následujícím znění:

Veřejná zakázka: Revitalizace volnočasového areálu Svatošské údolí (ev. č. Z2026-001481) V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) žádáme o vysvětlení následujících nejasností v zadávací dokumentaci:

Při prostudování Soupisu prací (VV) pro objekt **SO 01-5 – Pneumatická čerpací stanice** jsme nezaznamenali položku týkající se předvrtání pro osazení štetovnic (velkoprofilové vrty, resp. vrty bez vytažení zeminy), přestože tato činnost je dle našeho porozumění předpokládána projektovou dokumentací (např. výkres D.1.1.01.5.3).

Současně si dovoluujeme uvést, že dle konzultace se specializovanými dodavateli zakládání je pro dané podmínky doporučováno provedení předvrtů o průměru cca **880 mm**. Dovolujeme si proto požádat o upřesnění:

- zda je předvrtání štetovnic (velkoprofilové vrty bez vytažení zeminy) součástí předmětu plnění,
- pokud ano, zda má být tato činnost zahrnuta v jiné položce výkazu výměr, případně v které,
- zda bude výkaz výměr doplněn o samostatnou položku, případně zda zadavatel stanoví požadovaný technický parametr (např. profil vrtu), aby bylo možné tuto část prací jednoznačně a porovnatelně ocenit. Naším cílem je zajistit správné pochopení rozsahu plnění a jednotný a transparentní postup při zpracování nabídkové ceny.

Odpověď na došlý dotaz:

Ano, předvrtání štetovnic (velkoprofilové vrty bez vytažení zeminy) je součástí předmětu plnění veřejné zakázky.

Do objektu SO 01-5 v sekci zakládání byly doplněny položky č. 71 a č. 72.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje opravenou a doplněnou přílohu č. 5 – Výkaz výměr.



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR PRÁVNÍ

V souvislosti s dnes zveřejněným vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 24.02.2026 do 09:00 hodin. V této souvislosti zveřejňuje opravenou výzvu.

Karlovy Vary 12.02.2026

Jaroslav Štěpán

odbor právní

oddělení veřejných zakázek