



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR PRÁVNÍ

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č.j.: KK/334/OP/26
Vyřizuje: Jaroslav Štěpán

Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Rekonstrukce všech centrálních koupelen Domova“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P26V00000097“

Dne 16.02.2026 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Rekonstrukce všech centrálních koupelen Domova“ prostřednictvím el. nástroje E-ZAK dotaz k zadávací dokumentaci:

Dobrý den,

v rámci zakázky budou odstraněny stávající obklady a dlažby a je požadována nová hydroizolační stěrka. Ovšem jak pod nové obklady tak i dlažbu, chybí v rozpočtu vyrovnávací vrstva respektive nivelační stěrka, na kterou by bylo možné hydroizolaci provést. Prosím o doplnění těchto položek do výkazu výměr.

Odpověď na došlý dotaz:

V koupelnách budou provedeny nové mazaniny a tekutou izolaci lze aplikovat přímo na takovýto podklad. To samé je možné aplikovat na stěny, na SDK nebo nové pórobetonové stěny. Z tohoto důvodu zadavatel nebude doplňovat požadované položky do výkazu výměr.

Tímto vysvětlením zadavatel pouze vysvětluje zadávací dokumentaci. Zadavatel proto v souvislosti s tímto vysvětlením nebude prodlužovat termín pro podání nabídek.

Karlovy Vary 17.02.2026

Jaroslav Štěpán
odbor právní
oddělení veřejných zakázek