

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**Váš dopis značka / ze dne
13.02.2026

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119Karlovy Vary
20.02.2026

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb, oprava objektu J – sklad plynů**”

Dotaz č. 1:

- a) Dodavatel vstupních dveří nedokáže dodat plastové dveře s certifikací na RC2, jak je uvedeno ve VV. V PD tento požadavek uveden není. Pokud by bylo nutné dodržet RC2, tak by dveře měly být hliníkové. Je nutné dodržet RC2 nebo stačí plastové dveře bez této třídy?
- b) Ve VV je uvedeno množství ocelových profilů IPN 160 0,02 t. Toto množství neodpovídá projektovanému řešení. V PD je těchto profilů více a také chybí kotvící a spojovací desky. Bude se upravovat VV ?

Odpověď na dotaz č. 1:

- a) vstupní dveře - RC2 - jednalo se o položku KROS.
Vzhledem k tomu, že nebyl stavebníkem dán požadavek na druh zabezpečení dveří, byla položka upravena na: dveře jednokřídlé plastové vchodové bílé plné.
- b) množství oceli - bylo upraveno – viz příloha č. 5 – Výkaz výměr

Přílohy:

Výzva k podání nabídky (ver. 20.02.2026)

Příloha č. 5 – Výkaz výměr (ver. 20.02.2026)

Dále zadavatel ve výzvě k podání nabídky upravil **předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 1 100 000 Kč bez DPH**. Současně stanovil nový **termín prohlídky místa plnění na 25. 02. 2026 v 10:00 hod.** a **prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 06. 03. 2026 do 10:00 hod.**

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení